

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2013 02:30:21 01/10/2013 05:14:19	792.3	212.1	391.0	100.4	16.6	4.2	2.3	0.6	267326.1	AVV	164	0.0	22.5
01/10/2013 07:31:49 01/10/2013 07:31:54	N 0.0	N 35.9	N 0.0	N 45.5	N 0.0	N 121.3	N 0.0	N 0.4	N 112882.3	SP	0	N 0.3	N 12.0
01/10/2013 07:46:06 01/10/2013 08:10:49	N 0.0	N 11.4	N 0.0	N 2.3	N 0.0	N 94.0	N 0.0	N 0.3	N 36495.8	AVV	24	N 0.3	N 5.4
01/10/2013 08:21:19 01/10/2013 08:21:24	N 0.0	N 11.4	N 0.0	N 2.3	N 0.0	N 94.0	N 0.0	N 0.3	N 36495.8	SP	0	N 0.3	N 5.4
01/10/2013 08:52:06 01/10/2013 09:25:49	N 731.6	N 135.8	N 283.5	N 52.6	N 45.6	N 8.5	N 2.0	N 0.4	N 185632.1	AVV	33	N 0.3	N 15.4
05/10/2013 23:04:34 05/10/2013 23:04:39	N 988.6	N 1.0	N 222.5	N 0.2	N 220.8	N 0.2	N 5.0	N 0.0	N 1019.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
06/10/2013 04:00:46 06/10/2013 05:06:31	795.5	0.9	622.8	0.5	455.3	0.5	30.5	0.1	1162.4	MANC AVV	66	0.1	0.1
06/10/2013 06:42:46 06/10/2013 08:00:09	821.0	113.8	356.9	49.5	23.5	3.3	2.6	0.4	138608.7	AVV	78	0.0	11.7
11/10/2013 21:22:04 11/10/2013 21:22:09	N 790.3	N 19.0	N 205.5	N 4.9	N 72.4	N 1.7	N 2.2	N 0.1	N 24075.3	SP	0	N 0.0	N 5.5
12/10/2013 11:42:01 12/10/2013 13:58:46	690.6	20.8	637.6	16.6	354.0	13.5	22.8	1.2	29535.2	MANC AVV	136	0.0	2.7
12/10/2013 14:47:51 12/10/2013 16:00:49	776.6	105.1	337.1	45.6	10.3	1.4	4.6	0.6	135393.2	AVV	73	0.0	11.4
15/10/2013 20:55:34 15/10/2013 20:55:39	N 792.3	N 137.6	N 241.2	N 41.9	N 16.3	N 2.8	N 2.8	N 0.5	N 173603.8	SP	0	N 0.0	N 15.9
16/10/2013 06:51:36 16/10/2013 07:52:11	739.2	0.4	435.6	0.2	166.4	0.1	2.1	0.0	522.3	MANC AVV	61	0.0	0.0
16/10/2013 09:41:11 16/10/2013 11:06:04	803.5	118.2	368.2	54.2	25.5	3.8	7.9	1.2	147093.9	AVV	85	0.0	12.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/10/2013 06:05:49 17/10/2013 06:06:04	N 908.8	N 2.2	N 279.8	N 0.7	N 159.0	N 0.4	N 3.7	N 0.0	N 2458.2	SP	1	N 0.0	N 2.0
17/10/2013 07:39:46 17/10/2013 08:46:21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	67	0.0	0.0
17/10/2013 09:22:46 17/10/2013 11:01:49	765.7	101.6	395.8	52.5	20.1	2.7	3.8	0.5	132653.4	AVV	99	0.0	11.2
17/10/2013 23:06:05 17/10/2013 23:06:19	N 877.9	N 2.7	N 207.9	N 0.6	N 135.2	N 0.4	N 4.0	N 0.0	N 3074.8	SP	0	N 0.0	N 2.6
18/10/2013 05:17:21 18/10/2013 06:55:16	691.4	7.1	348.4	4.0	356.9	5.4	5.2	0.1	10469.6	MANC AVV	98	0.1	1.9
18/10/2013 08:23:21 18/10/2013 11:02:19	752.7	119.4	268.9	35.5	73.0	4.8	5.2	0.7	152725.8	AVV	159	0.0	14.5
18/10/2013 23:06:34 18/10/2013 23:06:39	N 831.0	N 1.9	N 214.5	N 0.5	N 133.3	N 0.3	N 4.5	N 0.0	N 2300.5	SP	0	N 0.0	N 1.8
21/10/2013 03:49:46 21/10/2013 11:00:09	757.7	366.7	365.1	153.7	415.4	157.7	27.7	13.6	474549.6	AVV	431	0.3	41.6
22/10/2013 23:04:49 22/10/2013 23:04:54	N 939.3	N 1.1	N 220.1	N 0.2	N 565.4	N 0.6	N 3.9	N 0.0	N 1124.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
23/10/2013 07:34:46 23/10/2013 10:58:19	793.9	149.1	400.8	73.6	447.8	33.9	67.4	5.2	187273.4	AVV	204	0.1	16.8
23/10/2013 23:04:49 23/10/2013 23:04:55	N 942.0	N 1.1	N 209.4	N 0.2	N 418.8	N 0.5	N 4.9	N 0.0	N 1121.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
24/10/2013 01:20:26 24/10/2013 02:21:01	782.3	1.7	791.6	1.8	389.3	0.9	13.9	0.0	2225.4	MANC AVV	61	0.0	0.4
24/10/2013 04:11:21 24/10/2013 06:27:49	772.6	285.9	410.8	102.9	250.3	16.5	7.0	1.4	355956.3	AVV	136	0.1	31.1
24/10/2013 23:05:10 24/10/2013 23:05:15	N 730.9	N 1.0	N 170.9	N 0.2	N 339.7	N 0.4	N 3.4	N 0.0	N 1318.5	SP	0	N 0.0	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/10/2013 06:52:36 25/10/2013 07:53:11	666.3	0.0	495.2	0.0	102.3	0.0	2.2	0.0	1.1	MANC AVV	61	0.0	0.0
25/10/2013 09:13:41 25/10/2013 11:04:35	718.3	125.2	328.2	43.7	121.2	11.3	15.8	2.2	165966.7	AVV	111	0.0	14.3
25/10/2013 23:04:50 25/10/2013 23:04:55	N 708.1	N 0.8	N 189.9	N 0.2	N 579.9	N 0.6	N 4.5	N 0.0	N 1070.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
26/10/2013 10:16:06 26/10/2013 12:46:35	658.2	179.7	430.5	93.0	393.7	58.0	37.6	6.4	255401.6	AVV	150	0.1	25.4
27/10/2013 09:25:20 27/10/2013 09:25:25	N 788.2	N 31.8	N 250.2	N 10.1	N 178.2	N 7.2	N 2.4	N 0.1	N 40389.1	SP	0	N 0.0	N 8.0
27/10/2013 11:38:06 27/10/2013 12:38:46	655.9	0.0	480.8	0.0	216.4	0.0	2.7	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
27/10/2013 13:18:16 27/10/2013 14:59:35	709.7	153.5	316.1	60.5	80.0	8.3	3.8	0.7	206198.6	AVV	101	0.4	17.9
28/10/2013 00:04:50 28/10/2013 00:05:05	N 729.9	N 1.0	N 174.0	N 0.2	N 245.7	N 0.3	N 4.8	N 0.0	N 1339.1	SP	1	N 0.0	N 1.3
28/10/2013 08:35:11 28/10/2013 09:35:41	651.7	0.0	559.7	0.0	548.1	0.0	3.4	0.0	0.1	MANC AVV	60	0.0	0.0
28/10/2013 11:27:46 28/10/2013 14:16:35	728.7	135.2	429.3	73.4	371.7	30.3	5.2	0.7	181374.3	AVV	169	0.0	15.8
29/10/2013 00:04:50 29/10/2013 00:04:55	N 703.1	N 0.9	N 205.7	N 0.3	N 241.7	N 0.3	N 4.6	N 0.0	N 1223.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
29/10/2013 09:57:41 29/10/2013 14:23:20	770.2	346.9	439.2	147.1	344.7	41.6	5.8	1.7	433963.4	AVV	266	0.0	37.3
29/10/2013 21:17:05 29/10/2013 21:17:20	N 786.5	N 13.2	N 334.5	N 5.6	N 72.6	N 1.2	N 3.4	N 0.1	N 16729.2	SP	0	N 0.0	N 4.9
TOTALI		2543.2		1108.8		398.0		37.1	3278401.1			1.5	289.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
25	16