

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/12/2013 10:18:13 11/12/2013 10:55:03	N 262.6	N 7.2	N 119.4	N 3.3	N 422.4	N 11.7	N 3.1	N 0.1	N 27581.2	MANC AVV	37	N 2.3	N 0.0
11/12/2013 11:51:38 11/12/2013 19:00:23	13823.8	211.0	546.8	132.5	2980.9	14.4	130.0	1.3	244184.4	MANC AVV	429	0.3	22.5
11/12/2013 20:03:53 11/12/2013 21:41:33	927.6	18.8	791.9	14.6	834.6	22.8	4.6	0.1	20343.7	MANC AVV	98	0.4	3.1
11/12/2013 21:50:43 11/12/2013 22:53:32	862.6	126.4	231.5	33.9	284.9	41.7	27.7	4.1	146503.1	AVV	63	0.3	12.9
12/12/2013 00:04:37 12/12/2013 00:04:47	N 1154.0	N 1.7	N 113.8	N 0.2	N 330.9	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 1440.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
17/12/2013 00:25:13 17/12/2013 01:25:48	1031.6	0.0	686.1	0.0	493.0	0.0	2.2	0.0	2.5	MANC AVV	60	0.0	0.0
17/12/2013 03:10:48 17/12/2013 06:20:22	897.6	208.6	455.4	76.7	192.5	17.0	3.0	0.8	239306.6	AVV	190	0.3	20.4
17/12/2013 21:06:32 17/12/2013 21:06:37	N 749.4	N 2.5	N 280.3	N 0.9	N 221.0	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 3272.9	SP	0	N 0.0	N 2.4
18/12/2013 02:15:58 18/12/2013 03:16:33	629.5	1.1	858.4	1.5	434.2	0.8	7.8	0.0	1748.8	MANC AVV	61	0.1	0.5
18/12/2013 04:44:08 18/12/2013 06:29:52	774.9	59.6	293.1	22.5	194.3	14.9	16.4	1.3	76889.0	AVV	105	0.1	8.5
18/12/2013 21:04:32 18/12/2013 21:04:37	N 807.6	N 0.8	N 217.6	N 0.2	N 220.4	N 0.2	N 5.5	N 0.0	N 1019.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
19/12/2013 02:43:28 19/12/2013 03:44:03	771.0	4.8	888.2	5.5	294.5	1.8	7.6	0.0	6180.5	MANC AVV	61	0.0	0.8
19/12/2013 04:31:43 19/12/2013 06:22:37	787.0	135.7	353.9	61.0	13.4	2.3	2.6	0.5	172460.7	AVV	111	0.0	14.6
20/12/2013 01:07:52 20/12/2013 01:07:57	N 824.2	N 2.5	N 231.6	N 0.7	N 161.1	N 0.5	N 3.4	N 0.0	N 3013.7	SP	0	N 0.0	N 2.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/12/2013 08:28:23 20/12/2013 11:48:07	782.1	220.6	365.4	98.5	106.4	38.3	25.1	9.9	279078.5	AVV	200	0.0	23.5
21/12/2013 00:03:37 21/12/2013 00:03:42	N 1203.6	N 0.8	N 333.3	N 0.2	N 341.8	N 0.2	N 17.7	N 0.0	N 664.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
24/12/2013 03:06:58 24/12/2013 11:01:52	741.6	279.0	403.4	116.7	1376.4	130.3	110.9	23.1	349962.7	AVV	475	1.0	30.6
24/12/2013 23:04:52 24/12/2013 23:04:57	N 1035.2	N 1.2	N 252.5	N 0.3	N 606.3	N 0.7	N 5.1	N 0.0	N 1142.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		1265.6		563.5		284.5		41.0	1536660.5			2.6	137.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	6