

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2013 10:01:27 01/09/2013 14:59:21	207.2	12.9	555.9	37.4	336.0	10.6	71.2	7.2	256738.5	AVV	298	0.8	24.1
03/09/2013 00:23:06 03/09/2013 00:23:11	N 0.0	N 126.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 47.6	N 0.0	N 0.4	N 49980.0	SP	0	N 0.1	N 7.4
03/09/2013 01:46:22 03/09/2013 07:01:36	172.7	0.0	492.7	0.0	141.2	0.0	21.0	0.0	164987.4	AVV	315	0.2	15.3
04/09/2013 00:34:22 04/09/2013 05:47:21	116.8	0.0	173.0	0.0	19.5	0.0	8.3	0.0	183535.3	AVV	313	0.1	18.0
04/09/2013 12:04:06 04/09/2013 12:04:11	N 2240.4	N 9.8	N 128.3	N 0.6	N 361.6	N 1.6	N 0.9	N 0.0	N 4385.8	SP	0	N 0.0	N 1.4
04/09/2013 12:48:18 04/09/2013 15:03:06	777.8	33.5	351.9	27.2	608.9	20.7	3.3	0.5	162159.6	AVV	135	0.0	13.8
04/09/2013 21:05:51 04/09/2013 21:06:06	N 2523.3	N 11.8	N 45.2	N 0.2	N 180.1	N 0.8	N 4.3	N 0.0	N 4676.4	SP	1	N 0.0	N 2.5
07/09/2013 08:37:48 07/09/2013 15:06:51	230.5	16.5	145.2	7.3	185.3	12.0	9.8	0.8	301777.3	AVV	389	4.5	22.1
09/09/2013 22:13:51 09/09/2013 22:44:51	N 2067.8	N 75.7	N 42.3	N 1.6	N 1070.7	N 39.2	N 3.4	N 0.1	N 36626.1	SP	31	N 0.1	N 5.9
10/09/2013 00:38:03 10/09/2013 06:29:36	161.2	0.0	537.1	0.0	813.1	0.0	15.5	0.0	247362.5	AVV	351	0.0	21.0
10/09/2013 21:04:21 10/09/2013 21:05:51	N 5642.0	N 19.6	N 0.0	N 0.0	N 1471.2	N 5.1	N 0.0	N 0.0	N 3468.8	SP	1	N 0.0	N 2.5
11/09/2013 01:58:13 11/09/2013 06:23:36	1775.4	81.0	684.8	17.1	1333.0	20.5	67.1	4.0	185565.7	AVV	265	0.1	16.5
11/09/2013 22:06:04 11/09/2013 22:06:09	N 4540.2	N 14.8	N 0.0	N 0.0	N 839.7	N 2.7	N 11.8	N 0.0	N 3253.2	SP	0	N 0.0	N 1.8
12/09/2013 01:43:16 12/09/2013 06:26:19	201.5	0.0	580.2	0.0	431.9	0.0	20.3	0.0	152077.8	AVV	283	0.0	13.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/09/2013 20:59:19 12/09/2013 20:59:34	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 410861.0	SP	0	N 0.0	N 35.6
12/09/2013 21:46:21 12/09/2013 23:07:31	20347.5	1.5	0.0	0.0	29241.0	8.2	0.0	0.0	591.9	MANC AVV	81	0.0	0.0
13/09/2013 01:35:36 13/09/2013 06:17:34	333.7	21.3	719.4	17.3	271.9	4.6	11.3	0.2	205405.4	AVV	282	0.0	17.5
13/09/2013 23:05:34 13/09/2013 23:05:39	N 3459.6	N 6.5	N 0.0	N 0.0	N 1270.9	N 2.4	N 0.0	N 0.0	N 1871.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
14/09/2013 09:57:16 14/09/2013 15:01:34	84.6	0.0	128.2	0.0	17.9	0.0	4.3	0.0	154081.0	AVV	304	0.0	13.5
15/09/2013 02:30:34 15/09/2013 02:30:49	N 0.0	N 175.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 27.2	N 0.0	N 0.4	N 56443.8	SP	0	N 0.0	N 8.7
15/09/2013 09:48:31 15/09/2013 14:56:04	172.8	0.0	790.8	0.0	98.5	0.0	12.3	0.0	153872.4	AVV	308	0.1	14.1
15/09/2013 23:05:09 15/09/2013 23:05:14	N 2841.4	N 7.7	N 0.0	N 0.0	N 1376.2	N 3.7	N 0.0	N 0.0	N 2712.1	SP	0	N 0.0	N 1.6
16/09/2013 00:58:56 16/09/2013 06:31:19	231.0	21.6	592.0	12.6	242.9	3.9	9.9	0.3	329150.7	AVV	333	0.3	28.9
16/09/2013 16:06:19 16/09/2013 16:06:24	N 3466.6	N 11.4	N 0.0	N 0.0	N 1393.2	N 4.6	N 0.0	N 0.0	N 3281.2	SP	0	N 0.0	N 1.9
16/09/2013 16:57:16 16/09/2013 18:03:04	332.6	7.3	631.6	26.7	220.0	6.3	10.2	0.4	50093.3	AVV	66	0.1	4.4
16/09/2013 21:03:34 16/09/2013 21:03:39	N 4190.0	N 7.6	N 0.0	N 0.0	N 1618.1	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 1811.4	SP	0	N 0.0	N 1.8
17/09/2013 01:46:31 17/09/2013 06:20:49	155.2	0.0	614.0	0.0	284.0	0.0	11.3	0.0	143136.1	AVV	274	0.1	14.6
17/09/2013 21:03:49 17/09/2013 21:03:54	N 3744.4	N 10.6	N 0.0	N 0.0	N 2787.3	N 7.9	N 0.0	N 0.1	N 2820.7	SP	0	N 0.1	N 2.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/09/2013 21:08:21 17/09/2013 22:09:11	3317.1	10.6	0.0	0.0	2372.1	7.9	0.0	0.1	2820.7	MANC AVV	61	0.1	2.1
17/09/2013 23:19:36 18/09/2013 06:27:19	158.0	0.0	744.2	0.0	172.9	0.0	14.6	0.0	231798.3	AVV	428	0.0	20.6
18/09/2013 21:04:04 18/09/2013 21:04:19	N 2239.0	N 7.0	N 0.0	N 0.0	N 303.5	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 3118.1	SP	0	N 0.1	N 1.3
18/09/2013 23:19:36 19/09/2013 06:34:34	374.8	0.0	620.6	0.0	96.2	0.0	11.6	0.0	363186.2	AVV	435	0.1	32.0
19/09/2013 23:05:04 19/09/2013 23:05:09	N 2809.4	N 11.1	N 0.0	N 0.0	N 414.8	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 3965.0	SP	0	N 0.1	N 1.9
TOTALI		206.1		145.6		94.6		13.5	3288340.1			6.5	292.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
18	15