

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/03/2013 19:12:41 11/03/2013 22:31:36	254.4	1.8	0.0	0.0	1352.7	10.3	0.0	0.0	22816.8	MANC AVV	199	1.9	0.0
12/03/2013 06:10:36 12/03/2013 09:11:51	1880.1	3.9	646.4	0.7	1142.0	12.4	354.0	0.0	20963.9	MANC AVV	181	1.7	0.0
12/03/2013 21:17:06 12/03/2013 23:41:31	1130.5	3.8	1632.6	11.4	1150.7	12.2	637.7	6.5	16550.2	MANC AVV	144	1.4	0.0
16/03/2013 01:10:11 16/03/2013 09:58:16	678.5	3.0	2107.5	9.3	1569.1	13.3	0.0	0.0	68883.3	MANC AVV	528	5.7	0.0
16/03/2013 22:57:11 17/03/2013 16:10:46	988.2	2.3	2849.9	8.5	3566.5	34.0	0.0	0.0	228449.2	MANC AVV	1033	19.0	0.0
17/03/2013 22:48:31 18/03/2013 01:16:06	1641.5	3.9	4122.8	12.8	1381.2	6.0	333.6	0.5	32997.2	MANC AVV	148	2.7	0.1
18/03/2013 01:42:36 18/03/2013 19:24:01	1178.8	29.8	858.8	19.3	1981.8	48.1	16.7	0.8	718861.4	MANC AVV	1062	0.4	64.5
18/03/2013 19:52:46 19/03/2013 00:01:03	938.8	87.6	433.6	38.0	136.7	12.4	14.4	2.2	443353.6	AVV	249	0.3	36.8
22/03/2013 00:03:18 22/03/2013 00:03:23	N 2722.1	N 2.7	N 678.8	N 0.7	N 344.6	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 978.9	SP	0	N 0.0	N 1.4
22/03/2013 00:11:46 22/03/2013 01:12:01	4939.5	2.7	3155.3	0.7	945.8	0.3	0.0	0.0	978.9	MANC AVV	61	0.0	1.4
22/03/2013 02:30:21 22/03/2013 06:40:18	684.7	63.7	403.8	24.9	130.3	9.2	17.9	1.5	440457.6	AVV	250	0.0	36.7
22/03/2013 22:02:03 22/03/2013 22:02:18	N 977.7	N 0.6	N 671.3	N 0.4	N 240.5	N 0.2	N 9.6	N 0.0	N 640.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
23/03/2013 00:12:21 23/03/2013 06:06:03	741.4	28.6	740.7	24.1	324.9	10.3	23.4	0.7	358911.0	AVV	354	0.1	31.0
23/03/2013 22:03:03 23/03/2013 22:03:08	N 1065.8	N 1.1	N 372.3	N 0.4	N 546.5	N 0.6	N 4.1	N 0.0	N 1033.7	SP	0	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/03/2013 22:15:36 25/03/2013 05:54:18	615.7	40.2	698.8	13.5	1547.1	55.4	45.9	1.9	426821.4	AVV	459	5.0	31.1
25/03/2013 21:59:03 25/03/2013 21:59:08	N 0.0	N 161.5	N 0.0	N 13.4	N 0.0	N 8.6	N 0.0	N 0.0	N 195388.0	SP	0	N 0.0	N 17.0
26/03/2013 01:35:11 26/03/2013 05:55:08	647.8	32.8	373.9	20.6	321.1	15.9	6.4	0.4	335331.4	AVV	260	0.0	28.1
26/03/2013 22:10:03 26/03/2013 22:10:33	N 1221.8	N 7.2	N 481.5	N 2.9	N 319.5	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 5918.7	SP	0	N 0.1	N 2.5
27/03/2013 01:21:06 27/03/2013 06:00:33	1146.2	85.6	416.3	29.4	253.5	9.7	4.6	0.5	330822.2	AVV	279	0.0	28.2
27/03/2013 22:01:48 27/03/2013 22:05:18	N 1283.3	N 0.4	N 396.5	N 0.1	N 206.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 277.1	SP	4	N 0.0	N 0.7
28/03/2013 00:26:51 28/03/2013 05:55:18	734.7	27.7	670.2	22.9	2117.3	68.8	7.0	0.5	357783.3	AVV	329	0.1	30.1
28/03/2013 22:02:18 28/03/2013 22:02:23	N 1278.2	N 1.6	N 418.9	N 0.5	N 473.2	N 0.6	N 3.8	N 0.0	N 1273.2	SP	0	N 0.1	N 0.6
29/03/2013 00:23:56 29/03/2013 06:01:48	879.2	40.7	496.6	22.2	414.8	16.3	6.7	0.4	362212.7	AVV	338	0.0	30.8
29/03/2013 22:02:18 29/03/2013 22:02:23	N 1328.0	N 1.0	N 416.2	N 0.3	N 503.3	N 0.4	N 3.4	N 0.0	N 779.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
30/03/2013 01:03:36 30/03/2013 06:02:33	785.9	37.2	504.0	19.8	444.9	17.2	8.0	0.6	364035.3	AVV	299	0.1	30.6
31/03/2013 00:02:33 31/03/2013 00:24:03	N 1918.7	N 5.7	N 867.3	N 2.6	N 371.6	N 1.1	N 8.2	N 0.0	N 2967.6	SP	22	N 0.1	N 1.0
TOTALI		495.3		278.0		351.6		16.4	4530229.4			38.6	349.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	9