

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)			
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)									
01/10/2013 07:22:50 01/10/2013 07:22:55	N	0.0	N	35.5	N	0.0	N	20.7	N	0.0	N	36.5	N	0.0	N	0.0	N	57204.6	SP	0	N	0.0	N	7.7
01/10/2013 07:44:21 01/10/2013 08:08:35	N	0.0	N	3.5	N	0.0	N	4.6	N	0.0	N	15.4	N	0.0	N	0.0	N	11476.4	AVV	24	N	0.1	N	2.4
01/10/2013 08:11:35 01/10/2013 08:11:50	N	0.0	N	3.5	N	0.0	N	4.6	N	0.0	N	15.4	N	0.0	N	0.0	N	11476.4	SP	0	N	0.1	N	2.4
01/10/2013 08:49:46 01/10/2013 09:55:20	746.0		67.8		402.3		36.6		168.6		15.3		0.5		0.0		90896.0		AVV	66	0.0		8.1	
01/10/2013 12:21:05 01/10/2013 12:21:20	N	779.7	N	29.4	N	386.1	N	14.5	N	132.7	N	5.0	N	0.1	N	0.0	N	37681.6	SP	0	N	0.1	N	6.3
01/10/2013 12:38:21 01/10/2013 15:43:05	729.9		89.1		863.1		45.8		194.4		6.7		0.7		0.1		119169.3		AVV	185	0.0		11.2	
01/10/2013 16:49:05 01/10/2013 16:49:10	N	840.3	N	180.1	N	241.4	N	51.8	N	38.1	N	8.2	N	3.7	N	0.8	N	214334.1	SP	0	N	0.0	N	21.1
01/10/2013 16:56:36 01/10/2013 17:58:31	1433.7		0.0		324.4		0.0		3383.8		0.0		0.0		0.0		0.0		MANC AVV	62	0.0		0.0	
02/10/2013 01:36:31 02/10/2013 05:05:05	775.0		78.7		377.0		27.5		222.8		11.8		0.8		0.1		103736.7		AVV	209	0.0		9.3	
02/10/2013 07:45:20 02/10/2013 07:45:25	N	641.1	N	148.5	N	311.6	N	72.2	N	25.1	N	5.8	N	0.7	N	0.2	N	231548.2	SP	0	N	0.0	N	25.6
04/10/2013 09:10:51 04/10/2013 15:56:05	756.8		252.2		343.0		99.7		373.2		70.6		16.4		3.3		332096.1		AVV	406	0.6		30.8	
04/10/2013 16:07:20 04/10/2013 16:07:25	N	769.1	N	58.6	N	226.3	N	17.3	N	81.9	N	6.2	N	0.8	N	0.1	N	76241.7	SP	0	N	0.1	N	9.6
04/10/2013 16:20:16 04/10/2013 16:43:20	N	769.5	N	180.5	N	192.6	N	45.2	N	3.4	N	0.8	N	0.5	N	0.1	N	234536.1	AVV	23	N	0.0	N	19.8
04/10/2013 23:05:50 04/10/2013 23:05:55	N	945.2	N	1.9	N	232.9	N	0.5	N	136.8	N	0.3	N	0.2	N	0.0	N	2035.5	SP	0	N	0.0	N	1.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/10/2013 06:50:21 08/10/2013 15:33:05	647.9	541.8	260.9	166.5	144.8	39.1	11.5	4.1	748140.0	AVV	523	4.7	58.8
08/10/2013 22:11:20 08/10/2013 22:13:20	N 753.6	N 5.6	N 187.0	N 1.4	N 85.9	N 0.6	N 0.3	N 0.0	N 7440.9	SP	2	N 0.0	N 2.8
11/10/2013 09:36:56 11/10/2013 16:09:05	863.1	263.5	392.9	89.6	336.3	34.9	49.6	7.7	311895.5	AVV	393	0.3	27.5
12/10/2013 21:46:35 12/10/2013 21:46:50	N 857.5	N 107.2	N 341.5	N 42.7	N 51.3	N 6.4	N 0.7	N 0.1	N 124988.7	SP	0	N 0.0	N 13.4
15/10/2013 03:17:21 15/10/2013 04:40:51	608.3	9.3	280.0	4.3	443.7	6.8	0.0	0.0	15262.8	MANC AVV	83	1.3	0.0
15/10/2013 05:06:21 15/10/2013 11:07:20	680.1	337.7	304.6	120.2	243.3	77.1	46.5	16.9	445088.6	AVV	361	5.5	33.2
15/10/2013 23:04:35 15/10/2013 23:04:50	N 806.3	N 0.7	N 273.9	N 0.2	N 100.3	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 870.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
16/10/2013 00:42:51 16/10/2013 06:07:20	734.3	222.4	361.4	74.1	147.2	24.9	29.0	6.5	293143.8	AVV	325	0.3	25.1
17/10/2013 08:22:05 17/10/2013 08:22:10	N 0.0	N 92.6	N 0.0	N 26.1	N 0.0	N 15.5	N 0.0	N 1.3	N 106143.6	SP	0	N 0.2	N 10.9
17/10/2013 08:35:21 17/10/2013 09:31:35	0.0	127.2	0.0	45.5	0.0	0.6	0.0	0.1	182608.6	AVV	56	0.6	14.8
17/10/2013 12:54:50 17/10/2013 12:54:55	N 777.2	N 137.3	N 249.0	N 44.0	N 16.9	N 3.0	N 0.4	N 0.1	N 176639.1	SP	0	N 0.5	N 15.1
21/10/2013 04:20:41 21/10/2013 11:02:35	442.9	251.0	308.6	119.9	164.4	58.8	8.0	3.7	439376.4	AVV	402	8.5	28.5
21/10/2013 23:04:35 21/10/2013 23:04:40	N 897.6	N 1.2	N 303.0	N 0.4	N 132.7	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1390.3	SP	0	N 0.0	N 1.3
22/10/2013 00:26:46 22/10/2013 05:55:20	804.3	229.8	348.4	78.8	163.6	32.7	9.2	2.9	284487.5	AVV	329	0.1	24.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/10/2013 03:05:05 23/10/2013 03:05:10	N 1069.0	N 1.2	N 405.7	N 0.5	N 136.9	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 1124.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
23/10/2013 06:39:46 23/10/2013 11:03:05	846.8	201.3	396.8	71.7	163.3	21.3	17.6	2.7	243013.2	AVV	264	0.3	20.3
25/10/2013 08:21:35 25/10/2013 08:21:40	N 771.6	N 20.6	N 232.4	N 6.2	N 30.9	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 26759.6	SP	0	N 0.0	N 6.2
25/10/2013 11:54:51 25/10/2013 15:00:51	2483.6	24.6	639.5	18.8	499.9	9.6	2.2	0.1	36730.9	MANC AVV	186	0.0	3.2
TOTALI		2696.3		998.7		410.1		48.1	3645645.4			22.2	295.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	15