

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/11/2013 04:44:01 02/11/2013 13:17:20	182.3	263.1	544.4	861.0	262.4	207.3	78.5	62.5	1518238.0	AVV	513	1.1	129.2
03/11/2013 00:06:05 03/11/2013 00:06:10	N 264.3	N 7.4	N 128.4	N 3.6	N 62.7	N 1.7	N 34.9	N 1.0	N 27868.5	SP	0	N 0.0	N 3.5
03/11/2013 01:06:21 03/11/2013 05:33:50	196.6	230.7	392.1	415.1	19.9	26.3	12.7	13.3	1243526.6	AVV	267	0.2	107.1
04/11/2013 10:10:05 04/11/2013 10:10:35	N 353.4	N 4.5	N 193.3	N 2.4	N 80.2	N 1.0	N 53.5	N 0.7	N 12609.8	SP	0	N 0.0	N 6.4
08/11/2013 03:35:46 08/11/2013 13:26:50	150.9	260.3	517.6	804.6	144.8	126.8	19.6	24.9	1705404.7	AVV	591	0.3	145.0
09/11/2013 00:06:50 09/11/2013 00:07:05	N 270.8	N 1.4	N 196.2	N 1.0	N 59.6	N 0.3	N 31.3	N 0.2	N 5213.6	SP	1	N 0.0	N 3.9
09/11/2013 03:44:57 09/11/2013 12:08:05	198.9	260.4	594.2	793.3	153.6	131.0	22.1	25.2	1468670.5	AVV	504	0.3	125.4
10/11/2013 00:05:05 10/11/2013 00:06:05	N 438.0	N 1.7	N 92.0	N 0.3	N 92.2	N 0.3	N 312.0	N 1.2	N 3794.3	SP	1	N 0.0	N 3.3
11/11/2013 10:45:21 11/11/2013 15:03:50	390.5	459.0	452.2	343.4	115.0	60.7	15.7	11.0	852010.2	AVV	258	0.1	73.3
12/11/2013 00:05:05 12/11/2013 00:05:20	N 264.4	N 23.1	N 337.1	N 29.5	N 68.9	N 6.0	N 20.3	N 1.8	N 87489.9	SP	0	N 0.0	N 9.1
12/11/2013 00:16:11 12/11/2013 11:40:20	172.0	337.8	613.6	1208.2	55.6	83.3	21.1	35.2	2028167.5	AVV	684	0.1	173.2
13/11/2013 00:06:05 13/11/2013 00:07:05	N 244.2	N 1.1	N 140.9	N 0.6	N 102.2	N 0.5	N 59.9	N 0.3	N 4492.3	SP	1	N 0.0	N 3.8
13/11/2013 02:14:11 13/11/2013 05:37:20	161.1	159.7	389.6	370.5	8.6	6.1	12.4	10.7	996302.4	AVV	203	0.4	83.9
14/11/2013 00:06:05 14/11/2013 00:07:50	N 324.1	N 1.5	N 78.9	N 0.4	N 134.6	N 0.6	N 53.4	N 0.2	N 4629.7	SP	1	N 0.0	N 3.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/11/2013 02:02:56 14/11/2013 04:58:35	133.9	86.0	339.2	211.0	11.0	5.9	11.1	6.8	670676.3	AVV	176	0.5	58.0
15/11/2013 00:07:05 15/11/2013 00:08:05	N 233.0	N 11.0	N 99.8	N 4.7	N 70.1	N 3.3	N 80.8	N 3.8	N 47187.7	SP	1	N 0.0	N 4.7
15/11/2013 03:15:52 15/11/2013 07:28:35	169.7	220.5	358.8	392.3	15.5	10.3	9.0	8.7	1303456.0	AVV	253	0.3	110.4
15/11/2013 19:14:06 15/11/2013 19:36:36	N 117.0	N 16.0	N 164.7	N 22.5	N 12.6	N 1.7	N 12.1	N 1.6	N 136760.5	SP	22	N 0.0	N 18.8
16/11/2013 05:28:22 16/11/2013 13:04:36	90.3	125.2	457.9	577.8	52.5	52.3	5.5	6.7	1329492.4	AVV	456	0.1	112.5
17/11/2013 00:04:36 17/11/2013 00:04:41	N 287.4	N 0.6	N 91.0	N 0.2	N 99.7	N 0.2	N 126.1	N 0.3	N 2225.4	SP	0	N 0.0	N 2.5
20/11/2013 05:20:22 20/11/2013 13:13:36	113.0	166.0	414.5	493.6	95.6	83.4	10.8	10.5	1321882.8	AVV	473	0.2	111.0
21/11/2013 00:04:06 21/11/2013 00:04:21	N 165.9	N 14.3	N 306.3	N 26.3	N 102.7	N 8.8	N 12.2	N 1.0	N 85942.3	SP	0	N 0.0	N 8.7
21/11/2013 00:14:27 21/11/2013 12:28:36	87.9	175.4	603.1	1021.9	103.8	133.9	10.8	16.8	2144970.0	AVV	734	0.1	182.2
22/11/2013 00:10:21 22/11/2013 00:10:36	N 227.5	N 2.7	N 198.9	N 2.4	N 32.6	N 0.4	N 96.0	N 1.1	N 11977.6	SP	0	N 0.0	N 5.7
25/11/2013 01:03:27 25/11/2013 13:20:51	108.6	256.3	534.1	974.6	312.4	450.9	18.7	27.5	1958214.8	AVV	737	0.3	165.7
26/11/2013 00:04:06 26/11/2013 00:13:21	N 194.1	N 0.8	N 103.3	N 0.4	N 192.9	N 0.8	N 105.6	N 0.4	N 3953.5	SP	9	N 0.0	N 2.9
28/11/2013 02:24:27 28/11/2013 08:18:36	112.2	134.2	447.8	476.8	30.6	24.8	8.0	7.8	1134899.0	AVV	354	1.1	95.4
28/11/2013 21:04:36 28/11/2013 21:05:51	N 112.4	N 0.4	N 77.6	N 0.2	N 118.5	N 0.4	N 52.4	N 0.2	N 3121.2	SP	1	N 0.0	N 2.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/11/2013 05:15:02 29/11/2013 12:49:21	98.3	151.5	564.5	715.4	94.7	83.0	14.1	13.2	1374355.9	AVV	454	0.4	117.3
30/11/2013 00:04:51 30/11/2013 00:25:21	N 128.6	N 10.4	N 236.7	N 19.2	N 428.8	N 34.7	N 17.1	N 1.4	N 80927.7	SP	21	N 0.2	N 7.7
30/11/2013 03:15:51 30/11/2013 06:05:21	132.2	158.1	377.8	396.3	7.9	7.9	4.9	5.2	1141720.6	AVV	170	0.1	98.1
30/11/2013 22:06:21 30/11/2013 22:06:36	N 182.7	N 0.9	N 149.0	N 0.7	N 79.0	N 0.4	N 159.9	N 0.8	N 4691.1	SP	0	N 0.0	N 3.7
TOTALI		3444.3		10055.7		1493.9		286.0	22191987.8			5.5	1887.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	16