

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2013 04:41:54 02/01/2013 11:50:10	689.6	296.4	378.0	133.7	583.5	111.6	337.3	62.3	463724.1	AVV	429	6.3	32.5
03/01/2013 00:01:37 03/01/2013 00:01:52	N 927.3	N 0.1	N 278.5	N 0.0	N 212.9	N 0.0	N 6.8	N 0.0	N 106.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
08/01/2013 03:11:54 08/01/2013 11:53:19	627.3	371.7	496.0	213.1	492.5	126.2	266.9	74.5	534315.3	AVV	522	5.3	39.3
09/01/2013 00:02:19 09/01/2013 00:02:24	N 969.0	N 0.2	N 328.9	N 0.1	N 172.4	N 0.0	N 6.1	N 0.0	N 241.1	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/01/2013 05:08:44 09/01/2013 07:38:49	1191.2	23.5	922.3	27.9	686.5	9.5	32.7	0.2	30421.3	MANC AVV	150	0.1	2.9
09/01/2013 10:48:54 09/01/2013 12:40:34	756.7	132.4	373.4	54.9	309.3	28.5	5.4	0.8	171109.2	AVV	112	0.1	14.5
09/01/2013 22:02:04 09/01/2013 22:02:09	N 1064.5	N 0.2	N 267.4	N 0.0	N 337.3	N 0.1	N 5.9	N 0.0	N 172.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
14/01/2013 04:07:39 14/01/2013 11:58:34	632.0	350.0	509.3	184.3	288.6	73.4	111.9	24.6	516516.9	AVV	471	4.2	39.2
15/01/2013 00:02:04 15/01/2013 00:02:09	N 851.4	N 0.1	N 268.7	N 0.0	N 166.1	N 0.0	N 6.1	N 0.0	N 173.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
26/01/2013 15:38:49 26/01/2013 20:38:49	427.1	247.9	341.3	105.3	834.0	150.7	7.3	5.0	369381.4	AVV	300	6.3	25.2
26/01/2013 22:18:34 26/01/2013 22:18:39	N 876.0	N 25.2	N 396.3	N 11.4	N 74.5	N 2.1	N 2.4	N 0.1	N 28708.7	SP	0	N 0.0	N 7.8
TOTALI		1421.9		719.1		499.9		167.3	2085468.2			22.3	153.6

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5