

VERBALE DI SOPRALLUOGO

I sottoscritti

Dott. Giuseppe Pizzoni e Angelo Loreni, dipendenti di ARPA
SICILIA in servizio presso la STRUTTURA TERRITORIALE DI MESSINA,
con le qualifiche di CTP FISCO e AGG. TECNICO rispettivamente

congiuntamente a

(Dott. Attilio Bisotti, Tecnico Rappresentante in Base)

si sono recati in data 29/04/2015 alle ore 20,30 presso l'area interna
alla Centrale Termoelettrica EMPOWER di San Filippo del Mela (ME),
in corrispondenza del perimetro lato sud e, necessariamente, nelle zone
esterne (all'area) trattanti detto perimetro per effettuare sopralluogo
in presenza del Dott. Attilio Bisotti, Tecnico Rappresentante in Base e del fig.
Giuseppe Poni, rispettivamente Rappresentante e Dipendente di Edipower S.p.A., e
per eseguire il rilevamento del rumore (prodotto da:)

nell'ambito dell'ispezione ordinaria AIA 2015, come riportato
in copia al verbale redatto in pari data, presso gli uffici della
Centrale stessa e chiuso alle ore 20,00. Sono state dunque effet-
tuate misurazioni di inquinazione di rumore in ambiente
esterno, ai sensi della legge n. 447/1995, nel rispetto di quanto previsto
dal D.M. 16/3/1998, sia in periodo diurno che in periodo notturno,
in due punti ubicati all'esterno delle Centrali, e precise-

Note:

monte: in clone IV.

1) orientamento e bordo strada Antale 43113/1, a circa 15 m dalla
dacciate lato ovest delle palazzine e 5 elevazioni d. t. di
fronte al vano tra i due reattori da 100.000 m³ (gruppi
di lavante) e circa 50 m dalla recinzione Edipower.

2) Via Orchi marine, a bordo della strada, lato sud, in
corrispondenza del limite est del muro di cinta della Autocarro-
Zone (apone in clone IV) a circa 7 m dalle recinzioni Edipower, in
linea al punto di misura 3 delle rilevazioni sopralluogo
anno 2011 redatte dal Dott. Pizzotti.

Le misurazioni provenienti dalle centrali Edipower, avendo caratteristiche costanti
e continue, distinguendosi dagli altri eventuali rumori, dovuti al traffico
veicolare, ai rumori antropici ed a minor rumore proveniente
dalle palazzine di Miledro. Il dott. Bisotti dichiara che la
verifica del rispetto dei limiti acustici da parte della Centrale dovrà escludere i ru-
more non attribuibili ad essa. Il presente verbale viene chiuso alle
ore 24,00.

PER ARPA SICILIA - ST. MESSINA

(I Verbalizzanti)
[Firma]

PER EMPOWER SPA

La Parte
[Firma]