

A-c. 8



ARPA SICILIA - ST. Messina



Tit. 01.20.00 Interno

Nr.0025726 Data 30/04/2015

Oggetto : Verifica e controllo programma di monitoraggio di impatto acustico

Il giorno 29 aprile 2015 i sottoscritti Dott. Giuseppe Pistone ed il Dott. Angelo Longi di ARPA Sicilia, in servizio presso la struttura territoriale di Messina, nell'ambito della riunione ordinaria di ispezione AIA del 2015, si sono recati presso la Centrale Termoelettrica EDIPOWER di San Filippo del Mela (ME).

Preliminarmente alle misure in campo, congiuntamente alla Dott.ssa Valeria Mancuso, al Dott. Attilio Binotti ed al Sig. Giuseppe Foti, è stata attenzionata la problematica relativa all'aspetto "rumore", con particolare riferimento:

1. all'intervenuta classificazione acustica del territorio comunale di San Filippo del Mela, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.10.2012;
2. all'attuale possibilità di poter avere tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione ad una potenza minima dell'80%, come da prescrizione AIA solo nella fascia oraria dalle ore 19 alle ore 24, come comunicato da Terna;
3. all'esigenza di dover comunque valutare il rispetto dei limiti con riferimento a tutto il periodo diurno e notturno, come da prescrizione AIA;
4. al rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14.11.97, nonché dei limiti differenziali, sia limitatamente ai nuovi impianti ai sensi della Circolare Ministro dell'Ambiente 060904, come da prescrizione AIA, sia dell'intero impianto a ciclo produttivo continuo nel caso di eventuale non rispetto dei valori assoluti di immissione, conformemente al disposto del DM 11.12.1996 n. 254700, fatte salve le indicazioni riportate nell'art. 3 del DPCM 14.11.97, in quanto applicabili alla fattispecie in esame, e con particolare riferimento ai principali ricettori residenziali presenti nelle vicinanze dell'impianto, quali le abitazioni insistenti in classe IV del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, ubicate immediatamente a sud dell'area di Centrale, oltre la ferrovia.

In relazione a quanto richiamato ai punti sopra elencati l'azienda predisporrà la documentazione utile alla valutazione dei limiti acustici, eventualmente verificando anche i limiti ai recettori.

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto alle ore 20:00. Si procederà dunque all'effettuazione del sopralluogo ed all'esecuzione delle misurazioni di rumore da parte di ARPA, come da separati redigendi verbali di sopralluogo.

Per EDIPOWER

Per ARPA