

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/01/2016 22:02:56 02/01/2016 04:07:33	367.4	408.7	418.0	391.6	50.8	36.9	31.1	26.5	991130.8	AVV	365	0.0	83.9
03/01/2016 00:01:33 03/01/2016 00:01:38	N 956.1	N 0.3	N 114.4	N 0.0	N 247.8	N 0.1	N 170.2	N 0.0	N 263.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
03/01/2016 11:29:01 03/01/2016 15:46:18	168.1	179.5	349.5	348.6	20.1	16.5	18.7	18.7	1107105.0	AVV	257	0.0	94.6
04/01/2016 00:03:33 04/01/2016 00:03:48	N 1247.8	N 121.7	N 182.6	N 17.8	N 89.9	N 8.8	N 40.0	N 3.9	N 97516.7	SP	0	N 0.0	N 9.8
04/01/2016 00:18:36 04/01/2016 09:31:48	289.6	543.6	260.1	603.6	18.6	31.1	20.0	44.9	2428695.5	AVV	553	0.0	209.9
04/01/2016 23:48:48 04/01/2016 23:48:53	N 183.7	N 56.0	N 52.7	N 16.1	N 36.3	N 11.1	N 15.4	N 4.7	N 304931.4	SP	0	N 0.0	N 31.3
04/01/2016 23:59:21 05/01/2016 09:27:03	286.9	544.8	261.8	562.6	45.4	66.7	23.7	44.7	2097565.9	AVV	568	0.0	180.2
06/01/2016 23:03:18 06/01/2016 23:03:23	N 758.2	N 1.3	N 11.1	N 0.0	N 155.8	N 0.3	N 147.9	N 0.3	N 1691.9	SP	0	N 0.0	N 2.1
07/01/2016 09:59:06 07/01/2016 15:37:18	89.5	109.8	279.9	329.1	35.1	35.2	28.1	30.3	1207073.5	AVV	338	0.0	102.9
07/01/2016 22:18:48 08/01/2016 00:08:03	354.8	92.9	210.4	31.6	64.9	21.8	32.5	8.1	240894.5	SP	110	0.0	24.2
08/01/2016 00:31:36 08/01/2016 07:17:18	261.4	433.8	279.5	394.9	15.4	17.8	18.4	27.9	1599109.1	AVV	406	0.0	138.6
09/01/2016 01:02:03 09/01/2016 01:02:18	N 844.7	N 4.5	N 105.8	N 0.6	N 104.6	N 0.6	N 75.8	N 0.4	N 5295.3	SP	0	N 0.0	N 1.4
09/01/2016 03:13:36 09/01/2016 15:56:03	179.8	399.0	370.7	780.8	32.5	52.4	26.0	49.6	2208342.1	AVV	763	0.0	191.4
10/01/2016 03:31:03 10/01/2016 03:31:08	N 295.8	N 37.0	N 127.6	N 16.0	N 30.0	N 3.8	N 26.9	N 3.4	N 125251.9	SP	0	N 0.0	N 20.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/01/2016 08:55:01 10/01/2016 16:57:33	432.9	636.3	363.0	597.6	11.5	13.3	20.5	32.0	1789088.3	AVV	482	0.0	155.9
11/01/2016 00:02:48 11/01/2016 00:03:03	N 657.0	N 0.7	N 78.5	N 0.1	N 99.2	N 0.1	N 77.3	N 0.1	N 1132.4	SP	1	N 0.0	N 1.9
11/01/2016 12:44:21 11/01/2016 18:13:48	184.9	208.8	383.0	443.4	21.8	20.8	21.8	23.6	1142478.0	AVV	329	0.0	97.0
12/01/2016 00:13:48 12/01/2016 00:13:53	N 413.0	N 59.8	N 105.2	N 15.2	N 43.7	N 6.3	N 33.2	N 4.8	N 144767.6	SP	0	N 0.0	N 14.4
12/01/2016 00:24:41 12/01/2016 09:27:03	221.4	422.4	305.1	461.1	41.8	50.2	25.1	35.4	1684580.2	AVV	543	0.0	143.3
13/01/2016 00:03:03 13/01/2016 00:03:18	N 697.6	N 0.9	N 90.7	N 0.1	N 136.5	N 0.2	N 118.9	N 0.1	N 1220.8	SP	0	N 0.0	N 1.9
20/01/2016 03:11:11 20/01/2016 16:09:04	128.7	336.4	339.4	818.7	47.3	78.9	48.3	84.7	2350568.9	AVV	778	0.0	200.1
30/01/2016 22:19:04 30/01/2016 22:19:09	N 574.2	N 71.2	N 118.0	N 14.6	N 30.3	N 3.8	N 53.0	N 6.6	N 123992.2	SP	0	N 0.0	N 14.7
30/01/2016 22:36:51 31/01/2016 11:30:49	140.1	286.2	415.1	725.0	85.7	108.3	52.4	86.9	1881637.4	AVV	774	0.0	160.4
31/01/2016 12:35:34 31/01/2016 12:35:49	N 307.6	N 48.1	N 57.3	N 9.0	N 22.0	N 3.4	N 63.9	N 10.0	N 156515.7	SP	0	N 0.0	N 22.3
TOTALI		4602.2		6488.6		549.8		513.3	20728269.2			0.0	1782.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12