

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/04/2016 02:56:32 10/04/2016 09:28:52	0.0	0.0	485.2	15.2	1011.5	60.4	205.5	5.0	52436.6	MANC AVV	392	4.4	0.0
11/04/2016 11:47:22 12/04/2016 00:03:58	629.3	139.7	444.5	218.2	714.3	230.3	68.5	15.1	450283.9	MANC AVV	736	11.2	29.8
12/04/2016 02:51:28 12/04/2016 09:38:04	220.4	109.6	514.6	236.8	947.2	171.3	37.4	14.1	683304.6	AVV	407	0.5	58.1
12/04/2016 21:20:34 12/04/2016 21:20:39	N 0.0	N 95.0	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 8.9	N 0.0	N 1.3	N 24024.2	SP	0	N 0.0	N 5.8
12/04/2016 21:21:08 12/04/2016 22:22:03	5936.5	0.0	139.1	0.0	1379.2	0.0	287.7	0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
13/04/2016 02:07:18 13/04/2016 06:42:19	237.9	52.4	638.4	150.9	1118.6	162.3	50.5	10.9	306774.4	AVV	275	0.4	25.5
13/04/2016 21:03:19 13/04/2016 21:03:34	N12219.7	N 0.0	N 32.5	N 0.0	N 540.5	N 0.0	N 143.1	N 0.0	N 765.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
14/04/2016 05:22:33 14/04/2016 10:44:49	186.1	37.6	571.4	118.2	1239.0	128.8	33.7	5.3	286799.3	AVV	322	0.6	24.6
15/04/2016 23:03:19 15/04/2016 23:03:24	N 4100.6	N 0.0	N 58.4	N 0.0	N 564.4	N 0.0	N 121.3	N 0.0	N 1295.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
16/04/2016 02:10:43 16/04/2016 08:46:19	263.2	43.9	549.0	104.2	627.1	73.5	58.6	9.3	266988.4	AVV	396	0.8	23.1
16/04/2016 22:40:49 16/04/2016 22:40:54	N 0.0	N 314.3	N 0.0	N 3.7	N 0.0	N 70.8	N 0.0	N 4.1	N 90046.0	SP	0	N 0.1	N 11.3
17/04/2016 22:37:03 18/04/2016 04:54:34	110.1	71.9	297.8	162.8	191.6	90.1	23.6	12.5	497520.7	AVV	377	6.8	38.7
18/04/2016 21:03:04 18/04/2016 21:03:19	N 4581.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 408.1	N 0.0	N 102.7	N 0.0	N 807.6	SP	0	N 0.0	N 0.8
19/04/2016 02:41:48 19/04/2016 07:39:34	212.1	51.7	541.7	142.8	484.8	81.3	30.0	6.8	328769.9	AVV	298	0.5	28.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/04/2016 00:02:49 20/04/2016 00:02:54	N 0.0	N 5.3	N 0.0	N 7.7	N 0.0	N 9.6	N 0.0	N 0.7	N 29448.8	SP	0	N 0.2	N 2.9
20/04/2016 00:10:28 20/04/2016 06:35:34	172.1	69.7	399.4	156.9	217.6	68.8	22.2	8.4	481819.4	AVV	385	0.2	41.3
20/04/2016 21:03:19 20/04/2016 21:03:34	N 3216.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 376.5	N 0.0	N 65.3	N 0.0	N 1771.8	SP	0	N 0.1	N 0.9
21/04/2016 22:38:03 22/04/2016 04:42:19	78.0	133.1	319.5	121.0	246.4	88.0	6.4	9.4	642162.2	AVV	364	4.7	51.3
22/04/2016 20:40:19 22/04/2016 20:40:34	N 104.1	N 82.5	N 53.4	N 4.3	N 7.6	N 10.8	N 11.0	N 1.3	N 195147.2	SP	0	N 0.0	N 24.7
TOTALI		709.7		1426.9		1154.6		97.0	3996859.4			30.0	320.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	8