

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2016 01:00:00 al 01/09/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2016 03:00:45 01/08/2016 11:48:05	129.5	88.8	155.3	72.0	280.8	107.6	18.4	14.4	550207.2	AVV	528	6.1	41.9
04/08/2016 05:04:20 04/08/2016 05:09:50	N 7356.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 275.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2821.0	SP	5	N 0.0	N 1.5
22/08/2016 03:36:50 22/08/2016 06:05:30	1944.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20377.1	MANC AVV	149	1.7	0.0
22/08/2016 13:25:50 22/08/2016 14:26:05	2154.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
22/08/2016 15:48:35 22/08/2016 22:56:35	0.0	90.8	29.4	137.8	59.9	42.5	1.7	2.0	586145.0	AVV	428	6.3	46.1
22/08/2016 23:04:30 22/08/2016 23:04:35	N 6348.6	N 0.0	N 194.6	N 0.0	N 231.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1242.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
23/08/2016 09:57:40 23/08/2016 14:36:05	128.2	43.4	488.1	127.5	249.4	74.6	4.7	1.5	322372.8	AVV	279	0.0	28.1
23/08/2016 23:04:35 23/08/2016 23:04:40	N 9571.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 853.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 967.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
25/08/2016 03:03:55 25/08/2016 08:42:50	127.3	43.7	327.7	112.2	133.0	37.7	3.7	1.5	346767.0	AVV	339	0.0	29.8
25/08/2016 21:05:05 25/08/2016 21:09:30	N 7017.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 445.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2472.9	SP	4	N 0.0	N 1.4
TOTALI		266.7		449.4		262.4		19.4	1825869.1			14.1	145.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	4