

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2016 00:01:48 02/01/2016 00:01:53	N 2821.5	N 0.0	N 248.2	N 0.0	N 561.2	N 0.0	N 166.6	N 0.0	N 893.0	SP	0	N 0.1	N 0.6
02/01/2016 03:00:11 02/01/2016 07:29:18	131.0	40.0	758.6	122.5	255.7	41.9	4.5	1.2	328105.1	AVV	269	0.1	27.9
02/01/2016 23:06:03 02/01/2016 23:06:08	N 2744.7	N 0.0	N 81.5	N 0.0	N 86.1	N 0.0	N 75.7	N 0.0	N 3463.8	SP	0	N 0.0	N 1.8
03/01/2016 03:34:56 03/01/2016 08:39:03	176.3	64.2	659.8	160.4	160.8	45.6	8.8	2.6	399361.7	AVV	305	0.1	34.1
03/01/2016 22:01:48 03/01/2016 22:02:03	N 2978.4	N 0.0	N 101.7	N 0.0	N 145.1	N 0.0	N 70.9	N 0.0	N 838.4	SP	1	N 0.0	N 0.5
04/01/2016 11:18:36 04/01/2016 16:04:33	107.8	25.1	575.9	114.3	342.9	51.9	5.6	1.9	242472.2	AVV	286	0.2	20.6
04/01/2016 22:01:48 04/01/2016 22:02:03	N 3336.6	N 0.0	N 142.2	N 0.0	N 231.7	N 0.0	N 102.9	N 0.0	N 810.7	SP	1	N 0.0	N 0.5
05/01/2016 03:17:31 05/01/2016 08:30:48	104.9	26.1	597.2	58.1	612.8	29.5	5.2	1.6	251349.9	AVV	313	0.2	24.2
05/01/2016 23:01:48 05/01/2016 23:02:03	N 3766.4	N 0.0	N 139.6	N 0.0	N 479.0	N 0.0	N 194.4	N 0.0	N 683.2	SP	1	N 0.0	N 0.5
07/01/2016 09:22:26 07/01/2016 16:49:48	117.0	62.3	304.5	201.8	103.7	49.2	36.6	31.3	680575.0	AVV	447	6.0	54.7
07/01/2016 22:02:33 07/01/2016 22:02:38	N 2850.5	N 0.0	N 90.4	N 0.0	N 418.1	N 0.0	N 93.0	N 0.0	N 1628.3	SP	0	N 0.1	N 1.0
08/01/2016 03:59:36 08/01/2016 08:30:48	110.8	29.5	555.5	95.5	118.7	18.0	2.3	0.5	271317.8	AVV	271	0.1	25.2
09/01/2016 00:01:48 09/01/2016 00:01:53	N 2922.5	N 0.0	N 116.4	N 0.0	N 213.9	N 0.0	N 106.6	N 0.0	N 749.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/01/2016 03:04:26 09/01/2016 07:32:03	76.3	21.3	535.1	104.3	111.9	13.2	2.4	0.6	280692.9	AVV	268	0.2	24.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
10/01/2016 00:01:48 10/01/2016 00:01:53	N 2922.9	N 0.0	N 109.5	N 0.0	N 335.4	N 0.0	N 94.8	N 0.0	N 1113.9	SP	0	N 0.1	N 0.5
10/01/2016 03:51:01 10/01/2016 08:31:03	79.8	15.9	755.7	45.2	236.9	5.7	3.0	0.5	203766.5	AVV	280	0.1	19.1
10/01/2016 21:12:03 10/01/2016 21:12:08	N 2789.1	N 0.0	N 115.9	N 0.0	N 103.6	N 0.0	N 76.3	N 0.0	N 10661.3	SP	0	N 0.0	N 4.2
11/01/2016 02:27:56 11/01/2016 07:33:48	93.5	28.7	763.1	135.5	138.2	21.6	2.5	0.6	306873.4	AVV	306	0.2	26.0
11/01/2016 21:02:18 11/01/2016 21:02:23	N 2601.5	N 0.0	N 146.3	N 0.0	N 227.1	N 0.0	N 63.0	N 0.0	N 993.9	SP	0	N 0.1	N 0.7
12/01/2016 00:27:31 12/01/2016 05:35:08	101.5	28.1	831.6	138.9	223.0	31.1	3.0	0.7	292524.0	AVV	308	0.3	24.5
12/01/2016 21:03:18 12/01/2016 21:03:23	N 2488.6	N 0.0	N 147.2	N 0.0	N 184.1	N 0.0	N 99.0	N 0.0	N 1522.9	SP	0	N 0.1	N 1.0
13/01/2016 02:07:41 13/01/2016 06:34:18	159.2	40.1	714.9	137.4	210.3	31.4	10.1	1.7	320016.1	AVV	267	0.1	27.1
14/01/2016 00:10:33 14/01/2016 00:10:48	N 3301.1	N 0.0	N 204.0	N 0.0	N 438.6	N 0.0	N 146.1	N 0.0	N 6783.6	SP	0	N 0.0	N 3.0
14/01/2016 08:06:18 14/01/2016 08:56:48	116.7	15.0	300.0	37.6	38.3	4.8	7.0	0.9	125340.7	AVV	50	0.0	11.0
14/01/2016 22:02:03 14/01/2016 22:02:18	N 3119.1	N 0.0	N 119.3	N 0.0	N 672.9	N 0.0	N 87.8	N 0.0	N 1025.3	SP	0	N 0.0	N 0.7
15/01/2016 05:35:33 15/01/2016 06:30:18	73.2	14.0	143.4	27.6	5.7	1.1	2.5	0.5	192129.5	AVV	55	0.0	16.3
15/01/2016 23:07:33 15/01/2016 23:07:38	N 2568.4	N 0.0	N 153.6	N 0.0	N 92.8	N 0.0	N 67.1	N 0.0	N 4197.7	SP	0	N 0.0	N 2.1
16/01/2016 05:29:48 16/01/2016 06:31:03	84.5	14.9	81.9	14.4	20.3	3.6	1.6	0.3	178357.5	AVV	62	0.0	15.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/01/2016 22:02:03 16/01/2016 22:02:08	N 2915.5	N 0.0	N 86.0	N 0.0	N 165.9	N 0.0	N 92.2	N 0.0	N 455.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
18/01/2016 12:15:48 18/01/2016 14:02:48	124.2	29.4	342.3	71.7	49.4	10.8	0.4	0.1	238923.8	AVV	107	0.1	19.8
21/01/2016 01:31:03 21/01/2016 01:31:08	N 0.0	N 272.6	N 0.0	N 10.7	N 0.0	N 16.9	N 0.0	N 9.6	N 62593.2	SP	0	N 0.0	N 10.0
21/01/2016 05:03:03 21/01/2016 05:49:18	109.3	15.6	315.8	43.0	20.4	2.8	7.7	1.1	136286.7	AVV	46	0.3	11.9
31/01/2016 00:09:33 31/01/2016 00:09:38	N 1965.7	N 19.7	N 203.0	N 2.0	N 735.4	N 7.4	N 152.2	N 1.5	N 9554.2	SP	0	N 0.1	N 4.7
31/01/2016 00:18:21 31/01/2016 01:24:06	1002.7	19.7	137.3	2.0	423.3	7.4	263.9	1.5	9554.2	MANC AVV	66	0.1	4.7
TOTALI		489.9		1510.2		369.7		47.7	4457646.9			8.0	386.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	17