

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/04/2016 22:58:57 10/04/2016 12:06:02	0.0	0.0	254.1	45.2	1127.9	106.2	0.9	0.0	121240.8	MANC AVV	2228	10.0	0.5
11/04/2016 01:57:07 11/04/2016 13:19:04	216.8	78.4	491.2	154.7	482.0	126.5	86.3	47.8	465812.8	AVV	682	3.4	38.0
11/04/2016 18:19:19 11/04/2016 18:19:24	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 23454.1	SP	0	N 0.0	N 6.3
12/04/2016 02:40:53 12/04/2016 07:34:04	254.3	60.1	571.3	141.0	199.7	30.7	47.5	9.9	315624.3	AVV	294	0.0	26.9
12/04/2016 22:04:49 12/04/2016 22:04:54	N 8315.2	N 0.0	N 294.2	N 0.0	N 6786.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1296.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
13/04/2016 00:26:28 13/04/2016 06:34:49	241.2	44.8	619.4	104.5	347.5	29.2	52.3	9.4	283225.2	AVV	368	0.0	24.2
13/04/2016 21:05:34 13/04/2016 21:05:49	N10068.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2873.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1649.7	SP	0	N 0.0	N 1.5
14/04/2016 04:37:58 14/04/2016 09:53:34	203.9	39.0	505.5	96.9	481.6	71.3	49.1	9.1	227917.9	AVV	316	0.0	19.6
15/04/2016 23:05:19 15/04/2016 23:05:34	N 4464.6	N 0.0	N 320.7	N 0.0	N 5237.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2201.5	SP	0	N 0.0	N 1.6
20/04/2016 01:54:48 20/04/2016 05:06:43	2511.5	54.2	161.4	9.3	199.1	13.2	3.9	0.5	61847.4	MANC AVV	192	5.1	0.1
21/04/2016 09:31:08 21/04/2016 18:51:34	105.9	55.8	239.2	130.5	433.6	106.0	29.8	22.6	491187.9	AVV	560	7.9	36.2
22/04/2016 23:04:19 22/04/2016 23:04:24	N 549.0	N 0.0	N 77.0	N 0.0	N 4958.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1008.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
23/04/2016 03:27:48 23/04/2016 08:56:04	156.6	35.1	405.0	84.7	191.4	38.8	145.6	24.5	226949.0	AVV	329	0.0	19.9
23/04/2016 23:03:49 23/04/2016 23:03:54	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 6157.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 774.7	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/04/2016 23:43:13 26/04/2016 07:18:49	4.4	58.1	92.4	45.2	185.5	65.7	28.1	10.5	429198.9	AVV	455	8.7	27.9
29/04/2016 03:19:19 29/04/2016 03:19:24	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 20617.7	SP	0	N 0.0	N 5.5
30/04/2016 04:13:43 30/04/2016 10:30:04	197.7	53.5	236.7	95.8	87.5	37.7	17.0	4.4	349851.5	AVV	377	6.0	25.0
30/04/2016 23:03:49 30/04/2016 23:03:54	N 5744.7	N 0.0	N 58.5	N 0.0	N 492.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 596.7	SP	0	N 0.0	N 0.8
TOTALI		479.1		907.8		625.2		138.8	2972855.7			41.2	218.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	8