

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/11/2016 02:14:08 16/11/2016 12:06:04	213.0	393.2	370.9	682.6	167.3	184.5	34.6	42.8	1958551.6	AVV	592	0.3	167.9
16/11/2016 19:12:34 16/11/2016 19:12:49	N 539.4	N 15.0	N 8.9	N 0.2	N 71.4	N 2.0	N 106.3	N 3.0	N 27801.1	SP	0	N 0.0	N 11.3
17/11/2016 00:45:18 17/11/2016 05:38:49	174.8	227.6	261.4	319.1	43.1	52.0	15.7	18.7	1307222.4	AVV	293	0.3	111.8
17/11/2016 19:09:34 17/11/2016 19:09:39	N 644.5	N 11.7	N 173.5	N 3.2	N 67.9	N 1.2	N 46.9	N 0.9	N 18195.0	SP	0	N 0.0	N 9.7
TOTALI		620.8		1001.7		236.5		61.5	3265774.1			0.6	279.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2