

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2016 01:00:00 al 01/09/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/08/2016 02:07:25 05/08/2016 12:31:35	129.8	320.2	383.1	680.9	31.6	38.4	15.1	19.7	2169850.3	AVV	624	0.2	188.0
06/08/2016 09:07:20 06/08/2016 09:07:35	N 394.8	N 2.9	N 35.5	N 0.3	N 54.7	N 0.4	N 63.0	N 0.5	N 7447.9	SP	0	N 0.0	N 4.7
18/08/2016 03:19:15 18/08/2016 12:31:50	127.4	280.6	232.0	430.3	80.2	96.2	7.2	11.7	2135325.5	AVV	552	0.3	182.0
21/08/2016 23:05:20 21/08/2016 23:21:35	N 780.0	N 6.8	N 36.2	N 0.3	N 202.5	N 1.8	N 28.7	N 0.3	N 8728.2	SP	16	N 0.0	N 4.0
24/08/2016 03:06:35 24/08/2016 12:35:05	130.2	266.8	256.9	481.5	157.7	168.8	12.8	18.0	2018069.3	AVV	569	0.3	174.4
24/08/2016 23:05:20 24/08/2016 23:06:05	N 387.1	N 1.3	N 80.6	N 0.3	N 75.8	N 0.3	N 50.0	N 0.2	N 3453.4	SP	1	N 0.0	N 3.1
26/08/2016 01:13:05 26/08/2016 10:33:35	126.5	253.1	362.1	656.3	125.5	119.3	29.2	39.4	2029978.0	AVV	560	0.5	174.1
27/08/2016 23:04:50 27/08/2016 23:05:50	N 240.2	N 0.8	N 55.4	N 0.2	N 281.5	N 0.9	N 227.9	N 0.7	N 3260.5	SP	1	N 0.0	N 2.9
29/08/2016 02:14:50 29/08/2016 09:57:20	145.1	220.8	290.8	415.7	58.7	45.6	9.6	10.7	1464771.1	AVV	463	0.2	125.8
30/08/2016 22:06:35 30/08/2016 22:06:40	N 523.2	N 38.4	N 96.2	N 7.1	N 60.2	N 4.4	N 9.5	N 0.7	N 73448.4	SP	0	N 0.0	N 7.8
30/08/2016 22:32:50 31/08/2016 10:30:35	117.2	293.4	274.0	581.3	99.2	129.5	10.3	18.5	2181431.0	AVV	718	0.1	185.8
TOTALI		1634.8		3246.0		597.7		118.0	11999425.1			1.6	1030.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5