

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2016 01:00:00 al 01/09/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/08/2016 08:05:05 08/08/2016 16:17:20	146.0	54.7	293.6	116.3	1081.8	158.8	9.7	5.9	394644.3	AVV	492	10.4	25.0
13/08/2016 23:07:50 13/08/2016 23:07:55	N 3024.5	N 0.0	N 80.9	N 0.0	N 263.0	N 0.0	N 51.9	N 0.0	N 5987.4	SP	0	N 0.0	N 3.4
14/08/2016 12:40:50 14/08/2016 18:35:05	250.5	71.4	694.2	160.8	399.6	72.3	17.2	4.1	384024.0	AVV	355	0.2	32.0
15/08/2016 10:48:30 15/08/2016 10:48:35	N 110.0	N 559.9	N 63.6	N 5.9	N 7.9	N 72.5	N 4.3	N 5.2	N 147616.5	SP	0	N 0.1	N 14.4
16/08/2016 11:31:50 16/08/2016 16:31:50	123.5	60.1	323.0	125.8	161.2	66.2	11.0	3.5	377859.1	AVV	300	6.2	25.6
17/08/2016 08:04:20 17/08/2016 08:04:25	N 5070.9	N 0.0	N 35.3	N 0.0	N 526.1	N 0.0	N 95.0	N 0.0	N 1403.7	SP	0	N 0.1	N 0.8
17/08/2016 10:01:35 17/08/2016 15:22:00	206.5	67.4	430.4	125.8	948.9	84.5	14.8	4.0	422830.2	AVV	321	0.2	36.8
20/08/2016 03:05:30 20/08/2016 03:05:35	N 3371.6	N 0.0	N 27.2	N 0.0	N 519.8	N 0.0	N 77.3	N 0.0	N 2409.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
20/08/2016 07:43:40 20/08/2016 12:31:35	243.8	48.3	577.5	88.7	529.1	53.1	14.4	2.1	287929.6	AVV	288	0.1	24.5
31/08/2016 13:51:05 31/08/2016 13:51:10	N 124.8	N 411.7	N 70.1	N 3.3	N 3.1	N 21.0	N 5.2	N 1.5	N 201335.8	SP	0	N 0.0	N 20.2
31/08/2016 14:06:20 31/08/2016 16:23:20	92.2	14.7	274.7	39.9	155.1	28.4	6.8	1.1	73224.1	AVV	137	1.0	6.3
TOTALI		316.5		657.3		463.3		20.7	1940511.2			18.0	150.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5