

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2016 01:00:00 al 01/08/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/07/2016 04:50:15 23/07/2016 12:46:35	356.0	574.2	341.3	453.5	864.7	579.2	12.7	12.4	1590736.8	AVV	476	0.8	137.2
24/07/2016 22:14:05 24/07/2016 22:14:20	N 405.2	N 60.5	N 175.1	N 26.2	N 44.5	N 6.7	N 4.4	N 0.7	N 149346.8	SP	0	N 0.1	N 16.1
24/07/2016 22:27:15 25/07/2016 02:03:50	65.0	47.9	305.5	185.9	11.4	6.7	4.5	2.8	665667.6	AVV	216	0.1	56.9
25/07/2016 23:04:05 25/07/2016 23:06:20	N 591.1	N 1.8	N 14.5	N 0.0	N 326.4	N 1.0	N 245.5	N 0.7	N 3029.8	SP	2	N 0.0	N 3.0
26/07/2016 02:07:30 26/07/2016 10:29:50	100.4	234.4	416.8	736.2	20.7	25.7	7.0	11.9	2100218.4	AVV	502	0.6	177.7
27/07/2016 23:06:50 27/07/2016 23:07:20	N 923.4	N 71.4	N 177.1	N 13.7	N 190.2	N 14.7	N 7.2	N 0.6	N 77284.6	SP	1	N 0.1	N 8.2
27/07/2016 23:32:25 28/07/2016 10:33:20	110.0	253.3	411.9	873.1	71.5	89.8	9.3	17.2	2266937.8	AVV	661	0.1	192.0
28/07/2016 23:08:35 28/07/2016 23:09:20	N 384.1	N 3.6	N 74.5	N 0.7	N 64.3	N 0.6	N 18.3	N 0.2	N 9338.7	SP	1	N 0.0	N 5.4
29/07/2016 02:25:05 29/07/2016 12:26:20	143.3	360.7	234.6	578.3	9.6	23.0	12.6	36.2	2528709.9	AVV	601	0.2	214.8
29/07/2016 23:06:05 29/07/2016 23:06:20	N 449.4	N 2.1	N 74.9	N 0.4	N 76.0	N 0.4	N 26.6	N 0.1	N 4764.2	SP	0	N 0.0	N 3.8
TOTALI		1470.5		2827.1		724.5		80.4	9152270.5			1.8	778.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5