

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/02/2016 10:27:03 14/02/2016 16:26:03	189.7	206.6	368.3	312.7	62.2	48.1	7.1	6.1	959721.8	AVV	359	0.2	82.8
14/02/2016 17:11:18 14/02/2016 17:11:48	N 343.3	N 6.3	N 166.5	N 3.1	N 751.4	N 13.8	N 14.5	N 0.3	N 18343.9	SP	0	N 0.0	N 8.1
15/02/2016 17:03:18 15/02/2016 18:42:18	428.7	303.3	294.5	167.4	19.8	10.4	5.7	3.1	585779.2	AVV	99	0.1	49.7
15/02/2016 20:53:48 15/02/2016 20:54:03	N 243.1	N 97.6	N 100.1	N 40.2	N 18.5	N 7.4	N 4.2	N 1.7	N 401697.3	SP	1	N 0.0	N 38.2
21/02/2016 08:37:33 21/02/2016 12:43:18	163.6	192.3	271.5	321.9	12.3	15.6	4.3	5.2	1213395.9	AVV	246	0.2	106.6
21/02/2016 12:54:03 21/02/2016 12:54:48	N 222.2	N 76.9	N 205.0	N 70.9	N 17.3	N 6.0	N 4.2	N 1.5	N 346066.1	SP	0	N 0.0	N 32.4
22/02/2016 11:43:18 22/02/2016 15:27:33	147.0	145.3	355.1	314.6	11.0	9.0	7.5	6.1	903100.4	AVV	224	0.1	76.7
TOTALI		847.5		1116.6		83.2		20.6	3661997.4			0.5	315.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
4	3