

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/11/2016 22:05:06 01/11/2016 22:05:11	N 3969.1	N 0.0	N 85.2	N 0.0	N 690.5	N 0.0	N 92.4	N 0.0	N 1898.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
02/11/2016 06:28:31 02/11/2016 11:33:01	256.0	56.4	692.0	119.6	542.1	74.3	17.8	3.3	299952.7	AVV	305	0.1	25.6
03/11/2016 00:04:46 03/11/2016 00:05:01	N 3796.9	N 0.0	N 100.6	N 0.0	N 396.9	N 0.0	N 82.9	N 0.0	N 2078.7	SP	1	N 0.1	N 1.2
03/11/2016 08:58:36 03/11/2016 11:25:21	0.0	19.5	920.8	20.3	3151.9	74.0	562.9	2.9	29556.4	MANC AVV	147	0.1	3.1
06/11/2016 04:23:23 06/11/2016 12:28:04	31.6	71.4	290.4	130.2	205.6	70.1	13.5	6.2	568364.0	AVV	485	10.1	39.0
07/11/2016 14:42:04 07/11/2016 14:42:09	N 0.0	N 553.8	N 0.0	N 4.3	N 0.0	N 105.4	N 0.0	N 5.3	N 106641.4	SP	0	N 0.1	N 12.7
08/11/2016 00:06:13 08/11/2016 06:27:04	161.3	74.0	415.1	139.4	258.3	77.3	21.1	10.1	493412.9	AVV	381	0.3	42.6
08/11/2016 19:06:19 08/11/2016 19:06:24	N 3983.6	N 0.0	N 45.5	N 0.0	N 987.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2624.0	SP	0	N 0.0	N 1.8
09/11/2016 00:45:33 09/11/2016 04:41:19	207.0	42.9	577.7	95.7	332.1	51.5	18.9	3.0	270195.7	AVV	236	0.2	22.4
10/11/2016 19:17:04 10/11/2016 19:17:09	N 5843.8	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 195.2	N 0.0	N 97.3	N 0.0	N 21779.0	SP	0	N 0.1	N 5.5
13/11/2016 04:22:18 13/11/2016 12:31:19	38.5	74.8	230.1	135.1	175.0	54.5	13.5	5.6	635951.9	AVV	489	10.2	42.8
14/11/2016 00:05:04 14/11/2016 00:05:09	N 3869.2	N 0.0	N 73.3	N 0.0	N 519.4	N 0.0	N 71.9	N 0.0	N 2858.5	SP	0	N 0.1	N 1.3
14/11/2016 03:23:23 14/11/2016 07:35:19	221.5	48.5	628.9	108.7	255.2	33.5	10.9	1.9	286302.9	AVV	252	0.0	24.5
17/11/2016 23:05:34 17/11/2016 23:05:39	N 4132.3	N 0.0	N 44.2	N 0.0	N 740.8	N 0.0	N 94.4	N 0.0	N 3228.2	SP	0	N 0.1	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/11/2016 02:50:39 19/11/2016 08:46:19	138.6	59.1	361.1	116.5	381.8	59.5	9.9	2.9	371285.8	AVV	356	4.6	27.4
19/11/2016 21:05:19 19/11/2016 21:05:24	N 4123.2	N 0.0	N 46.0	N 0.0	N 747.6	N 0.0	N 98.4	N 0.0	N 2259.9	SP	0	N 0.1	N 1.3
20/11/2016 06:48:19 20/11/2016 11:37:19	268.7	64.0	600.2	130.4	500.8	82.0	10.6	2.4	327794.4	AVV	289	0.0	28.2
23/11/2016 21:05:05 23/11/2016 21:05:10	N 4055.2	N 0.0	N 54.8	N 0.0	N 624.1	N 0.0	N 86.0	N 0.0	N 2714.4	SP	0	N 0.1	N 1.5
24/11/2016 02:44:24 24/11/2016 07:37:05	179.0	62.6	477.4	126.2	260.8	67.7	7.7	2.1	333721.1	AVV	293	0.1	28.6
24/11/2016 22:06:35 24/11/2016 22:06:40	N 6604.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 341.6	N 0.0	N 49.9	N 0.0	N 3378.2	SP	0	N 0.1	N 1.9
30/11/2016 04:04:49 30/11/2016 10:59:44	292.7	1.2	89.8	18.7	436.5	55.9	17.1	3.1	133133.2	MANC AVV	415	10.9	-0.5
TOTALI		574.4		1141.0		700.2		43.6	3749671.0			36.8	283.8

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
11	10