

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2016 01:00:00 al 01/07/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/06/2016 21:13:09 07/06/2016 06:01:34	98.2	163.3	261.8	464.4	157.2	166.8	24.7	22.2	1711741.4	AVV	528	0.2	143.9
07/06/2016 18:06:19 07/06/2016 18:06:34	N 299.9	N 2.3	N 130.2	N 1.0	N 69.3	N 0.5	N 36.6	N 0.3	N 7708.6	SP	0	N 0.0	N 6.0
08/06/2016 00:03:44 08/06/2016 06:04:19	38.1	63.2	321.0	476.7	13.4	11.9	10.4	10.3	1596091.5	AVV	361	0.7	138.8
08/06/2016 18:06:04 08/06/2016 18:07:04	N 387.7	N 2.8	N 145.1	N 1.0	N 155.2	N 1.1	N 111.2	N 0.8	N 7144.9	SP	1	N 0.0	N 5.5
08/06/2016 23:36:19 09/06/2016 06:00:49	55.9	100.8	285.2	465.8	3.9	4.8	6.6	9.1	1690679.2	AVV	384	0.5	143.0
09/06/2016 18:04:04 09/06/2016 18:05:19	N 402.5	N 0.8	N 45.0	N 0.1	N 143.1	N 0.3	N 188.2	N 0.4	N 2001.0	SP	1	N 0.0	N 2.3
19/06/2016 07:23:47 19/06/2016 08:23:57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	316.2	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
20/06/2016 19:58:16 21/06/2016 06:04:18	106.3	209.1	447.2	865.1	89.6	99.3	11.9	15.5	2084318.9	AVV	606	0.5	176.2
21/06/2016 18:05:48 21/06/2016 18:06:48	N 331.7	N 2.3	N 42.6	N 0.3	N 63.2	N 0.4	N 102.4	N 0.7	N 6794.9	SP	1	N 0.0	N 5.4
22/06/2016 00:40:51 22/06/2016 05:55:18	74.8	92.6	266.6	346.1	6.4	6.7	4.8	6.1	1418204.0	AVV	315	0.1	120.5
23/06/2016 21:07:48 23/06/2016 21:08:03	N 495.1	N 3.9	N 10.6	N 0.1	N 54.8	N 0.4	N 162.0	N 1.3	N 7785.3	SP	1	N 0.0	N 5.1
TOTALI		629.0		2618.1		289.5		63.2	8501035.1			1.9	722.4

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5