

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/10/2016 18:21:46 05/10/2016 06:09:07	178.4	317.6	282.9	491.1	140.3	191.8	25.6	35.7	1781362.4	AVV	708	0.3	151.3
05/10/2016 20:13:52 05/10/2016 20:13:57	N 388.6	N 9.2	N 41.8	N 1.0	N 86.1	N 2.0	N 34.8	N 0.8	N 23551.3	SP	0	N 0.0	N 8.7
05/10/2016 23:06:51 06/10/2016 05:39:07	134.0	228.8	218.7	341.6	42.1	44.6	13.7	18.9	1703342.4	AVV	393	0.2	144.7
06/10/2016 18:08:47 06/10/2016 18:08:52	N 538.9	N 8.0	N 141.1	N 2.1	N 111.4	N 1.7	N 45.5	N 0.7	N 14934.5	SP	0	N 0.0	N 8.7
07/10/2016 00:43:51 07/10/2016 06:39:07	223.3	272.6	254.0	374.1	73.8	64.2	41.1	43.8	1584408.0	AVV	356	0.2	134.2
07/10/2016 13:06:52 07/10/2016 13:06:57	N 593.1	N 3.2	N 24.4	N 0.1	N 188.7	N 1.0	N 113.1	N 0.6	N 5339.2	SP	0	N 0.0	N 4.0
10/10/2016 23:01:51 11/10/2016 06:10:52	149.2	225.9	312.3	468.0	99.2	89.5	23.1	24.2	1564940.6	AVV	429	0.2	133.5
11/10/2016 21:13:17 11/10/2016 21:23:32	N 288.7	N 16.0	N 58.4	N 3.2	N 62.5	N 3.5	N 19.6	N 1.1	N 55496.7	SP	10	N 0.0	N 12.1
11/10/2016 23:56:36 12/10/2016 06:39:07	156.5	274.7	283.0	551.2	34.8	41.1	8.5	15.4	1986435.1	AVV	403	0.1	167.0
12/10/2016 10:30:47 12/10/2016 10:35:32	N 278.7	N 51.9	N 178.8	N 33.3	N 358.9	N 66.8	N 34.7	N 6.5	N 186083.9	SP	5	N 0.1	N 19.9
12/10/2016 11:02:01 12/10/2016 13:49:52	230.8	161.3	241.3	171.9	63.6	34.7	27.2	16.1	724229.9	AVV	167	0.1	64.2
12/10/2016 16:15:52 12/10/2016 16:16:07	N 403.9	N 18.4	N 81.8	N 3.7	N 105.3	N 4.8	N 31.4	N 1.4	N 45635.0	SP	1	N 0.0	N 14.6
TOTALI		1480.8		2398.0		465.9		154.0	9344718.4			1.1	794.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	6