

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/11/2016 05:11:15 04/11/2016 06:11:26	0.0	0.0	834.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
21/11/2016 18:02:19 22/11/2016 14:26:04	198.2	457.8	461.7	1123.7	122.2	260.3	17.9	41.8	2618782.6	AVV	1224	0.2	227.0
22/11/2016 19:15:49 22/11/2016 19:15:54	N 371.4	N 16.1	N 195.4	N 8.5	N 81.1	N 3.5	N 46.0	N 2.0	N 43440.3	SP	0	N 0.0	N 14.1
23/11/2016 00:57:44 23/11/2016 07:13:19	126.9	192.5	347.1	486.7	58.6	59.7	12.2	15.4	1477398.5	AVV	376	0.1	126.9
23/11/2016 19:15:49 23/11/2016 19:17:19	N 289.7	N 12.7	N 129.5	N 5.7	N 160.3	N 7.0	N 45.4	N 2.0	N 43917.9	SP	2	N 0.0	N 14.3
TOTALI		650.4		1610.5		320.0		57.2	4096181.1			0.3	353.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	2