

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2016 01:00:00 al 01/10/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/09/2016 04:12:30 06/09/2016 04:12:45	N 0.0	N 6.9	N 0.0	N 7.3	N 0.0	N 7.9	N 0.0	N 0.3	N 44026.9	SP	0	N 0.1	N 8.7
06/09/2016 04:31:50 06/09/2016 05:22:20	138.1	31.3	120.1	27.2	77.9	17.7	5.8	1.3	226508.0	AVV	51	0.1	19.2
06/09/2016 12:55:15 06/09/2016 12:55:20	N 0.0	N 393.8	N 0.0	N 10.7	N 0.0	N 4.8	N 4.7	N 2.6	N 204629.2	SP	0	N 0.0	N 18.1
06/09/2016 14:37:05 06/09/2016 15:15:50	N 111.6	N 24.0	N 82.8	N 17.8	N 10.0	N 2.2	N 4.7	N 1.0	N 219283.3	AVV	38	N 0.1	N 18.4
06/09/2016 23:07:15 06/09/2016 23:07:20	N 4815.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 553.8	N 0.0	N 71.3	N 0.0	N 5395.4	SP	0	N 0.1	N 2.3
11/09/2016 05:18:30 11/09/2016 13:09:30	367.2	62.0	259.2	74.8	423.0	121.2	13.3	2.7	325982.7	AVV	471	6.6	21.1
14/09/2016 07:20:48 14/09/2016 07:21:18	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 50498.6	SP	1	N 0.0	N 12.5
14/09/2016 12:56:04 14/09/2016 12:56:09	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 26.8	N 0.0	N 901.8	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
19/09/2016 07:13:52 19/09/2016 11:31:49	68.4	427.2	151.6	99.9	64.0	55.4	6.6	12.0	511925.4	AVV	258	3.4	41.2
20/09/2016 09:04:49 20/09/2016 09:04:54	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 4.8	N 0.0	N 2523.4	SP	0	N 0.1	N 1.2
20/09/2016 11:31:06 20/09/2016 16:31:04	104.6	61.0	343.4	80.1	278.8	53.2	38.8	9.1	355844.7	AVV	300	1.2	30.3
22/09/2016 00:31:34 22/09/2016 00:31:39	N 0.0	N 309.0	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 45.8	N 0.0	N 3.0	N 59117.4	SP	0	N 0.1	N 9.4
22/09/2016 05:25:51 22/09/2016 10:32:19	260.9	65.2	590.8	111.7	427.5	71.0	43.7	8.7	325864.1	AVV	307	0.0	27.9
24/09/2016 17:35:04 24/09/2016 17:35:19	N 0.0	N 36.6	N 0.0	N 1.0	N 0.0	N 5.5	N 10.5	N 1.0	N 150015.1	SP	0	N 0.0	N 22.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2016 01:00:00 al 01/10/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/09/2016 08:10:54 30/09/2016 09:11:04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	61	0.0	0.0
TOTALI		646.7		393.7		318.4		33.9	1746125.0			11.3	139.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	8