

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2016 01:00:00 al 01/07/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/06/2016 12:40:19 09/06/2016 16:03:59	229.3	665.3	702.6	2082.7	148.4	270.9	55.1	102.5	3057706.1	MANC AVV	1643	0.1	258.8
13/06/2016 17:25:54 14/06/2016 07:29:48	140.7	321.3	427.9	944.9	66.2	110.9	35.0	63.8	2322222.4	AVV	844	0.1	196.6
14/06/2016 18:04:33 14/06/2016 18:04:38	N 559.2	N 1.7	N 139.5	N 0.4	N 138.8	N 0.4	N 126.8	N 0.4	N 3009.6	SP	0	N 0.0	N 3.4
15/06/2016 00:54:54 15/06/2016 05:59:33	131.8	167.6	401.7	506.8	15.4	15.9	16.0	19.8	1326241.5	AVV	305	0.1	114.5
15/06/2016 20:19:33 15/06/2016 20:41:48	N 737.9	N 78.5	N 90.8	N 9.7	N 111.2	N 11.8	N 45.1	N 4.8	N 106338.6	SP	22	N 0.1	N 15.2
16/06/2016 00:41:39 16/06/2016 05:59:18	114.2	142.8	442.1	565.0	11.7	13.5	17.9	23.6	1353776.4	AVV	318	0.1	115.3
16/06/2016 18:03:18 16/06/2016 18:03:23	N 906.2	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 271.6	N 0.3	N 110.6	N 0.1	N 1221.1	SP	0	N 0.0	N 1.9
17/06/2016 00:32:14 17/06/2016 06:48:33	92.0	159.6	279.5	439.7	36.6	47.3	48.2	57.4	1640144.3	AVV	376	0.3	139.8
17/06/2016 18:06:48 17/06/2016 18:06:53	N 455.9	N 3.0	N 73.5	N 0.5	N 184.0	N 1.2	N 47.5	N 0.3	N 6597.4	SP	0	N 0.0	N 4.9
TOTALI		1456.6		4539.2		458.6		267.1	9700090.7			0.8	825.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	4