

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2016 01:00:00 al 01/01/2017 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/12/2016 03:12:04 09/12/2016 14:22:19	144.1	273.1	341.7	616.0	112.2	168.9	22.2	32.9	1890557.7	AVV	670	0.5	164.9
10/12/2016 00:06:04 10/12/2016 00:06:09	N 741.0	N 3.4	N 58.1	N 0.3	N 117.4	N 0.5	N 19.4	N 0.1	N 4594.5	SP	0	N 0.0	N 3.9
12/12/2016 21:54:29 13/12/2016 08:04:49	118.7	249.5	436.5	884.9	55.5	75.5	12.6	19.4	2113167.9	AVV	610	0.1	184.5
14/12/2016 00:06:04 14/12/2016 00:24:49	N 1371.8	N 53.2	N 106.2	N 4.1	N 212.3	N 8.2	N 41.4	N 1.6	N 38749.4	SP	18	N 0.1	N 6.9
14/12/2016 01:01:09 14/12/2016 12:17:49	273.4	599.1	280.2	821.9	52.6	98.4	36.8	89.2	3033508.3	AVV	676	0.2	262.6
14/12/2016 23:08:49 14/12/2016 23:08:54	N 605.2	N 6.6	N 45.9	N 0.5	N 79.8	N 0.9	N 60.2	N 0.7	N 10825.5	SP	0	N 0.0	N 6.3
15/12/2016 01:11:29 15/12/2016 07:53:49	236.1	281.8	271.7	394.1	80.3	109.9	24.0	24.4	1503733.7	AVV	402	0.3	130.9
15/12/2016 17:05:19 15/12/2016 17:05:24	N 726.7	N 3.6	N 92.5	N 0.5	N 93.4	N 0.5	N 67.8	N 0.3	N 4907.9	SP	0	N 0.0	N 4.7
22/12/2016 04:07:34 22/12/2016 11:32:24	865.8	139.4	358.2	232.9	188.3	105.5	92.6	32.7	659738.5	MANC AVV	445	0.0	58.4
TOTALI		1542.9		2949.7		558.3		198.6	9200706.1			1.2	801.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	4