

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/05/2016 03:01:13 02/05/2016 09:33:49	168.8	56.3	496.8	144.0	185.2	59.0	7.1	2.4	394732.5	AVV	392	5.1	28.5
02/05/2016 22:05:04 02/05/2016 22:05:09	N 9797.2	N 0.0	N 2.6	N 0.0	N 4341.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1375.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
03/05/2016 00:18:58 03/05/2016 05:35:34	159.9	50.8	469.2	137.6	82.9	24.6	10.3	3.0	337125.8	AVV	317	0.0	29.3
03/05/2016 20:04:02 03/05/2016 20:04:07	N14683.4	N 0.0	N 71.6	N 0.0	N 9943.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1008.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
04/05/2016 06:52:05 04/05/2016 12:29:02	202.2	51.2	467.5	105.6	423.4	84.2	22.9	4.9	324503.1	AVV	337	0.0	27.6
04/05/2016 23:03:32 04/05/2016 23:03:37	N25413.5	N 0.0	N 150.8	N 0.0	N15031.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1120.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
05/05/2016 03:47:00 05/05/2016 09:12:32	235.5	37.8	534.9	83.9	463.4	62.8	29.7	4.6	184678.7	AVV	325	0.0	15.8
05/05/2016 23:03:32 05/05/2016 23:03:37	N10485.2	N 0.0	N 55.2	N 0.0	N 3808.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 830.6	SP	0	N 0.0	N 0.9
06/05/2016 04:29:15 06/05/2016 09:30:47	199.1	46.7	558.5	108.9	291.9	66.5	25.6	5.4	313625.0	AVV	301	0.0	26.7
06/05/2016 23:04:02 06/05/2016 23:04:07	N11612.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 5012.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1148.9	SP	0	N 0.0	N 1.0
07/05/2016 01:22:55 07/05/2016 06:32:47	204.1	43.1	450.6	98.8	622.1	43.2	28.2	5.0	301728.1	AVV	310	0.0	27.7
07/05/2016 19:04:02 07/05/2016 19:04:07	N11057.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 3837.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1034.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
08/05/2016 06:07:22 08/05/2016 06:07:27	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 27287.6	SP	0	N 0.0	N 2.3
08/05/2016 08:08:22 08/05/2016 09:34:02	138.5	24.3	374.3	60.6	170.8	22.4	17.1	2.6	213297.7	AVV	86	0.0	18.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/05/2016 22:03:35 08/05/2016 22:03:40	N 7464.0	N 0.0	N 28.7	N 0.0	N 2554.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 633.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
09/05/2016 01:36:05 09/05/2016 06:34:18	206.7	36.5	546.7	78.7	128.5	19.2	25.9	4.1	306572.0	AVV	298	0.0	27.0
09/05/2016 21:03:48 09/05/2016 21:04:03	N 3951.7	N 0.0	N 87.6	N 0.0	N 331.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1030.0	SP	1	N 0.0	N 1.1
10/05/2016 01:54:09 10/05/2016 06:30:48	229.2	56.1	509.0	112.3	179.5	35.4	38.8	8.8	335293.8	AVV	276	0.0	28.6
10/05/2016 21:03:48 10/05/2016 21:03:53	N 3976.8	N 0.0	N 100.4	N 0.0	N 505.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 836.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
11/05/2016 02:03:39 11/05/2016 08:03:18	106.5	26.3	672.4	153.1	148.2	25.0	17.4	4.2	237128.3	AVV	360	0.0	20.8
11/05/2016 23:04:03 11/05/2016 23:04:08	N 3631.8	N 0.0	N 84.7	N 0.0	N 290.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 783.6	SP	0	N 0.0	N 1.0
12/05/2016 01:22:15 12/05/2016 06:34:03	109.1	33.9	598.4	123.1	105.2	20.6	15.2	4.2	312004.0	AVV	312	0.0	26.6
13/05/2016 10:21:49 13/05/2016 10:21:54	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 28155.2	SP	0	N 0.0	N 6.3
13/05/2016 22:24:43 14/05/2016 03:32:20	200.8	50.2	428.0	86.5	241.4	48.6	72.8	17.3	319816.0	AVV	308	0.0	28.3
14/05/2016 22:04:50 14/05/2016 22:04:55	N 4754.2	N 0.0	N 81.4	N 0.0	N 563.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1597.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
15/05/2016 02:27:13 15/05/2016 07:39:05	110.8	35.3	504.3	135.1	192.7	35.5	15.8	4.3	341254.0	AVV	312	0.0	29.1
16/05/2016 23:04:16 16/05/2016 23:04:21	N 4341.3	N 0.0	N 83.6	N 0.0	N 429.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1150.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
24/05/2016 02:12:44 24/05/2016 12:53:19	176.5	143.3	208.2	118.5	207.5	85.1	55.0	24.3	544043.1	AVV	641	8.2	42.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/05/2016 23:07:04 25/05/2016 23:07:09	N 5164.5	N 0.0	N 25.9	N 0.0	N 939.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2765.8	SP	0	N 0.0	N 2.0
26/05/2016 01:26:39 26/05/2016 06:23:34	186.0	33.0	612.8	111.3	55.2	9.4	31.0	4.9	211505.1	AVV	297	0.0	18.0
26/05/2016 18:08:34 26/05/2016 18:08:39	N 3904.1	N 0.0	N 70.4	N 0.0	N 1508.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 5591.6	SP	0	N 0.0	N 3.3
27/05/2016 01:36:19 27/05/2016 06:33:19	169.6	47.0	523.0	123.3	77.3	21.9	14.2	3.3	342756.7	AVV	297	0.0	29.2
27/05/2016 23:05:04 27/05/2016 23:05:09	N 5161.8	N 0.0	N 93.5	N 0.0	N 575.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1550.3	SP	0	N 0.0	N 1.4
TOTALI		771.9		1781.1		663.5		103.3	5020063.9			13.4	424.4

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
16	17