

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2016 01:00:00 al 01/07/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
13/06/2016 02:08:24 13/06/2016 11:11:04	52.2	52.5	178.2	94.7	217.3	92.3	37.5	43.5	486729.2	AVV	543	9.9	32.0
13/06/2016 23:04:04 13/06/2016 23:04:09	N 3492.1	N 0.0	N 64.4	N 0.0	N 399.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1006.7	SP	0	N 0.0	N 1.1
19/06/2016 07:23:46 19/06/2016 08:23:57	2677.1	0.0	100.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
TOTALI		52.5		94.7		92.3		43.5	486729.2			9.9	32.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	1