

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/05/2016 01:45:54 11/05/2016 12:58:18	108.6	224.9	406.2	733.8	65.9	93.1	7.5	11.7	2022222.6	AVV	673	0.4	173.0
11/05/2016 23:05:18 11/05/2016 23:06:03	N 464.1	N 3.8	N 55.1	N 0.5	N 215.3	N 1.8	N 102.4	N 0.8	N 8262.8	SP	1	N 0.0	N 3.7
11/05/2016 23:57:20 12/05/2016 08:32:18	116.5	188.3	320.6	530.6	74.7	64.2	5.4	8.3	1906984.9	AVV	515	0.4	162.4
12/05/2016 12:56:22 12/05/2016 12:56:27	N 85.6	N 38.3	N 59.1	N 26.4	N 1.5	N 0.7	N 2.4	N 1.1	N 447407.4	AVV	0	N 0.0	N 39.4
12/05/2016 21:04:37 12/05/2016 21:31:52	N 469.1	N 8.7	N 116.5	N 2.2	N 163.8	N 3.0	N 11.6	N 0.2	N 18534.3	SP	27	N 0.1	N 5.2
12/05/2016 23:36:55 13/05/2016 07:32:32	103.1	220.7	281.9	486.9	93.6	87.4	9.2	11.6	1905549.7	AVV	476	0.2	165.0
14/05/2016 00:23:06 14/05/2016 00:23:11	N 256.0	N 17.4	N 74.8	N 5.1	N 50.7	N 3.4	N 32.5	N 2.2	N 67794.6	SP	0	N 0.0	N 15.0
17/05/2016 03:58:38 17/05/2016 10:41:51	124.2	154.3	355.7	363.2	136.6	95.5	9.5	7.5	1100997.5	AVV	403	0.1	93.8
21/05/2016 17:06:36 21/05/2016 17:25:06	N 702.0	N 14.9	N 59.4	N 1.3	N 268.3	N 5.7	N 82.3	N 1.7	N 21239.4	SP	19	N 0.1	N 5.2
25/05/2016 01:24:24 25/05/2016 11:23:34	159.6	291.9	298.0	500.0	127.5	146.1	10.0	13.7	1839721.4	AVV	599	0.1	155.8
26/05/2016 23:11:34 26/05/2016 23:12:49	N 428.3	N 7.0	N 44.2	N 0.7	N 148.9	N 2.4	N 187.6	N 3.1	N 16365.9	SP	1	N 0.0	N 7.2
TOTALI		1080.2		2614.5		486.4		52.7	8775476.2			1.3	749.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5