

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2016 01:00:00 al 01/08/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/07/2016 02:04:09 11/07/2016 11:30:04	325.7	89.4	127.4	84.0	314.8	66.8	6.4	5.5	553272.7	AVV	566	7.0	40.8
11/07/2016 23:04:19 11/07/2016 23:04:24	N 3387.0	N 0.0	N 41.7	N 0.0	N 839.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 939.7	SP	0	N 0.0	N 1.1
18/07/2016 02:18:09 18/07/2016 11:30:49	924.6	110.6	183.6	124.1	322.0	50.6	3.9	4.5	536216.3	AVV	552	5.7	41.7
18/07/2016 23:04:04 18/07/2016 23:04:09	N 6245.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 723.0	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 2424.1	SP	0	N 0.0	N 1.4
20/07/2016 02:31:50 20/07/2016 05:33:25	401.1	9.5	11.0	9.3	1098.8	8.5	0.0	0.0	42187.5	MANC AVV	182	2.7	1.6
20/07/2016 07:27:15 20/07/2016 10:33:05	0.0	7.9	276.8	0.0	154.7	0.0	0.0	3.3	295820.7	AVV	186	0.0	25.2
23/07/2016 15:04:35 23/07/2016 15:04:40	N 4528.2	N 0.0	N 18.9	N 0.0	N 430.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1293.1	SP	0	N 0.0	N 1.3
24/07/2016 09:01:05 24/07/2016 14:30:50	599.2	56.8	228.9	69.8	259.0	45.3	6.3	2.2	322101.0	AVV	329	0.0	28.8
25/07/2016 10:04:15 25/07/2016 10:08:15	N 4625.2	N 0.0	N 61.4	N 0.0	N 653.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2685.6	SP	4	N 0.0	N 1.5
TOTALI		274.1		287.2		171.2		15.5	1749598.2			15.5	138.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	4