

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2016 01:00:00 al 01/04/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/03/2016 06:50:50 05/03/2016 06:52:05	N 146.2	N 58.4	N 78.1	N 31.2	N 40.5	N 16.2	N 18.9	N 7.6	N 399557.9	SP	2	N 0.0	N 40.3
05/03/2016 08:00:28 05/03/2016 14:05:50	237.7	190.8	243.1	311.8	39.4	21.3	47.7	18.9	1283918.9	AVV	365	0.2	115.0
05/03/2016 14:11:05 05/03/2016 14:13:20	N 314.6	N 19.0	N 186.0	N 11.2	N 45.8	N 2.8	N 73.0	N 4.4	N 60459.9	SP	2	N 0.0	N 9.2
05/03/2016 15:00:33 05/03/2016 19:32:20	156.8	195.3	246.4	306.3	23.9	26.3	6.9	7.7	1297415.4	AVV	272	0.3	108.9
10/03/2016 05:32:37 10/03/2016 05:32:41	N 122.0	N 103.8	N 117.9	N 100.3	N 31.1	N 26.4	N 5.5	N 4.6	N 850664.5	AVV	0	N 0.0	N 72.6
10/03/2016 08:24:20 10/03/2016 08:24:22	N 82.0	N 70.8	N 132.5	N 114.4	N 17.4	N 15.0	N 6.6	N 5.7	N 863469.3	AVV	0	N 0.0	N 73.6
10/03/2016 08:24:20 10/03/2016 08:24:22	N 82.0	N 70.8	N 132.5	N 114.4	N 17.4	N 15.0	N 6.6	N 5.7	N 863469.3	AVV	0	N 0.0	N 73.6
12/03/2016 12:35:47 12/03/2016 12:36:02	N 353.6	N 107.9	N 111.2	N 33.9	N 65.1	N 19.8	N 14.5	N 4.4	N 305092.4	SP	1	N 0.0	N 43.0
12/03/2016 14:06:25 12/03/2016 20:07:02	96.3	135.3	244.9	354.5	46.6	35.8	6.9	9.3	1486159.9	AVV	361	1.0	127.3
26/03/2016 22:07:33 26/03/2016 22:07:48	N 415.5	N 3.1	N 31.5	N 0.2	N 228.7	N 1.7	N 36.6	N 0.3	N 7376.5	SP	0	N 0.0	N 4.9
TOTALI		521.3		972.6		83.4		35.9	4067494.2			1.5	351.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	4