

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2016 01:00:00 al 01/08/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)		
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)													
04/07/2016 09:26:49 04/07/2016 09:26:54	N	0.0	N	11.7	N	0.0	N	8.1	N	0.0	N	2.2	N	0.0	N	1.9	N 118510.6	SP	0	N	0.1	N	14.4
04/07/2016 09:41:11 04/07/2016 11:25:04		175.3		27.7		288.8		32.7		126.1		11.9		25.8		3.5	223681.5	AVV	104		0.2		19.3
08/07/2016 03:04:19 08/07/2016 03:04:24	N	4106.7	N	0.0	N	209.0	N	0.0	N	414.9	N	0.0	N	70.1	N	0.0	N 1533.1	SP	0	N	0.0	N	1.1
08/07/2016 06:00:34 08/07/2016 10:34:34		143.7		45.3		391.0		106.7		216.5		55.0		30.1		9.1	329233.9	AVV	274		0.3		28.1
09/07/2016 10:04:34 09/07/2016 10:04:39	N	4362.7	N	0.0	N	172.2	N	0.0	N	690.5	N	0.0	N	83.1	N	0.0	N 1706.0	SP	0	N	0.1	N	1.1
09/07/2016 15:20:59 09/07/2016 20:39:04		218.7		52.4		592.8		129.9		466.6		83.6		37.3		8.2	342818.7	AVV	319		0.3		28.6
13/07/2016 23:04:19 13/07/2016 23:04:24	N13667.9		N	0.0	N	143.6	N	0.0	N	1100.1	N	0.0	N	77.2	N	0.0	N 1731.4	SP	0	N	0.1	N	1.0
14/07/2016 05:32:34 14/07/2016 10:38:34		256.3		63.4		454.5		109.8		454.2		89.4		40.2		8.8	354918.0	AVV	306		0.2		29.5
15/07/2016 03:04:04 15/07/2016 03:04:19	N	4255.8	N	0.0	N	204.7	N	0.0	N	595.8	N	0.0	N	77.8	N	0.0	N 1824.2	SP	0	N	0.1	N	0.9
15/07/2016 10:50:24 15/07/2016 16:33:04		243.3		72.0		602.6		147.5		629.9		119.0		31.1		8.1	405826.3	AVV	343		0.2		33.4
16/07/2016 23:04:19 16/07/2016 23:04:24	N12947.2		N	0.0	N	161.5	N	0.0	N	648.9	N	0.0	N	72.4	N	0.0	N 2577.9	SP	0	N	0.1	N	1.3
17/07/2016 02:28:34 17/07/2016 07:33:04		200.2		60.5		490.5		121.0		568.5		110.8		25.8		7.1	386211.5	AVV	305		0.1		32.3
18/07/2016 23:05:49 18/07/2016 23:05:54	N	6743.3	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	981.1	N	0.0	N	127.2	N	0.0	N 2928.1	SP	0	N	0.1	N	1.9
23/07/2016 05:30:00 23/07/2016 14:31:50		268.0		571.3		322.0		102.5		1003.4		145.3		13.3		6.3	520260.9	AVV	541		9.3		34.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2016 01:00:00 al 01/08/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)			
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)									
27/07/2016 23:07:50 27/07/2016 23:08:20	N	0.0	N	12.1	N	0.0	N	26.5	N	0.0	N	6.8	N	0.0	N	0.7	N	78940.8	SP	1	N	0.2	N	8.8
27/07/2016 23:18:30 28/07/2016 00:07:35	0.0		12.1		0.0		26.5		0.0		6.8		0.0		0.7		78940.8	AVV	49	0.2		8.8		
31/07/2016 23:04:20 31/07/2016 23:04:25	N	8438.7	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	618.5	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	1802.8	SP	0	N	0.1	N	1.1
TOTALI			904.7				776.7				621.9				51.8		2641891.7			10.9		214.7		

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
8	9