

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)			
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)														
02/01/2016 00:02:17 02/01/2016 00:02:22	N	0.0	N	3.3	N	0.0	N	7.8	N	0.0	N	6.3	N	0.0	N	0.5	N	20589.0	SP	0	N	0.0	N	3.3
02/01/2016 00:26:41 02/01/2016 01:19:52		83.6		20.0		158.4		37.9		14.9		3.6		4.8		1.2		239128.5	AVV	53		0.0		20.4
03/01/2016 02:01:47 03/01/2016 02:02:02	N	1764.4	N	0.0	N	7.3	N	0.0	N	271.0	N	0.0	N	0.1	N	0.0	N	221.0	SP	1	N	0.0	N	0.4
03/01/2016 06:32:26 03/01/2016 11:25:17		143.8		41.7		276.9		53.8		256.3		38.7		11.8		2.8		289715.7	AVV	293		0.0		25.3
05/01/2016 20:00:22 05/01/2016 20:01:02	N	2052.7	N	0.0	N	67.2	N	0.0	N	43.2	N	0.0	N	0.1	N	0.0	N	3.5	SP	1	N	0.0	N	0.0
06/01/2016 10:48:11 06/01/2016 16:03:22		66.9		23.2		93.4		42.0		315.9		66.2		39.8		11.3		205140.4	AVV	315		5.9		13.7
06/01/2016 18:07:37 06/01/2016 18:07:52	N	919.2	N	25.9	N	81.4	N	2.3	N	332.5	N	9.4	N	0.4	N	0.0	N	28152.3	SP	0	N	2.1	N	2.0
06/01/2016 18:20:21 06/01/2016 20:16:37		0.0		3.2		0.0		3.2		0.0		6.5		0.0		0.1		44158.4	AVV	116		3.4		1.3
07/01/2016 00:02:17 07/01/2016 00:02:22	N	2046.2	N	0.0	N	12.9	N	0.0	N	871.1	N	0.0	N	0.3	N	0.0	N	285.5	SP	0	N	0.0	N	0.6
07/01/2016 05:10:36 07/01/2016 08:11:16		0.0		0.8		0.0		2.5		1807.6		0.4		0.0		0.0		3840.7	MANC AVV	181		0.0		1.2
07/01/2016 14:23:51 07/01/2016 17:32:17		99.9		29.0		318.6		67.1		521.2		88.2		68.7		13.8		300793.1	AVV	189		0.0		25.5
12/01/2016 22:02:22 12/01/2016 22:02:27	N	2981.7	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	265.7	N	0.0	N	0.8	N	0.0	N	241.3	SP	0	N	0.0	N	0.5
13/01/2016 01:14:36 13/01/2016 05:31:22		137.5		36.2		383.6		84.0		120.6		21.7		9.8		2.7		285289.5	AVV	257		0.0		24.3
14/01/2016 00:09:37 14/01/2016 00:09:42	N	2327.4	N	0.0	N	9.1	N	0.0	N	700.5	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	6221.1	SP	0	N	0.0	N	2.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/01/2016 05:38:46 14/01/2016 08:55:07	149.2	26.6	400.8	73.6	409.6	52.5	127.9	14.3	194977.4	AVV	197	0.0	17.2
15/01/2016 00:01:52 15/01/2016 00:01:57	N 1205.3	N 0.0	N 52.1	N 0.0	N 155.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 142.7	SP	0	N 0.0	N 0.3
15/01/2016 02:03:31 15/01/2016 07:28:37	193.6	6.8	744.5	36.2	148.2	5.3	8.5	0.3	69107.6	AVV	325	0.0	6.4
17/01/2016 00:02:33 17/01/2016 00:02:38	N 1225.3	N 0.0	N 25.5	N 0.0	N 14.5	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 371.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
17/01/2016 08:16:31 17/01/2016 12:02:46	1147.3	12.6	0.0	33.5	900.5	21.0	2.8	0.3	56501.1	MANC AVV	226	0.0	5.3
17/01/2016 13:10:31 17/01/2016 17:34:22	157.2	26.7	385.5	64.8	270.9	49.9	2.3	0.6	141747.3	AVV	264	0.0	12.4
21/01/2016 01:07:48 21/01/2016 01:07:53	N 1944.9	N 8.8	N 37.5	N 0.2	N 2.6	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 4513.1	SP	0	N 0.0	N 2.9
21/01/2016 01:08:36 21/01/2016 02:12:01	972.4	11.5	18.8	6.5	1.3	3.6	0.1	0.2	14052.3	MANC AVV	64	0.0	4.1
21/01/2016 02:19:11 21/01/2016 05:59:22	227.0	32.3	482.9	63.1	276.4	39.2	26.5	3.6	195778.5	AVV	220	0.0	16.7
21/01/2016 04:57:18 21/01/2016 05:59:18	109.3	14.1	185.9	24.2	101.4	13.2	7.7	1.0	130385.7	AVV	62	0.0	11.1
22/01/2016 00:13:22 22/01/2016 00:13:37	N 1929.3	N 0.0	N 47.2	N 0.0	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 12385.4	SP	0	N 0.0	N 4.6
27/01/2016 03:23:18 27/01/2016 06:17:48	78.2	16.9	290.5	59.6	57.7	13.3	4.5	1.0	215493.9	AVV	174	0.0	18.4
TOTALI		301.6		652.1		423.3		52.9	2386109.9			9.2	203.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
15	11