

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2016 01:00:00 al 01/08/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/07/2016 17:30:54 06/07/2016 08:48:04	358.3	802.8	396.7	920.5	64.4	115.6	11.0	20.9	2417060.5	AVV	918	0.1	202.6
06/07/2016 18:07:19 06/07/2016 18:20:04	N 515.3	N 7.3	N 77.2	N 1.1	N 205.1	N 2.9	N 13.3	N 0.2	N 14195.0	SP	13	N 0.0	N 0.0
07/07/2016 01:20:29 07/07/2016 06:09:34	258.8	303.8	417.1	422.9	9.9	9.3	6.3	6.8	1068772.0	AVV	289	0.0	91.2
07/07/2016 20:05:34 07/07/2016 20:05:39	N 671.7	N 2.2	N 86.5	N 0.3	N 69.9	N 0.2	N 24.3	N 0.1	N 3237.0	SP	0	N 0.0	N 2.9
23/07/2016 00:05:35 23/07/2016 12:29:50	176.6	454.2	386.8	820.6	170.3	254.3	18.2	29.2	2331994.3	AVV	744	0.0	202.7
23/07/2016 23:08:20 23/07/2016 23:08:25	N 578.2	N 5.0	N 124.7	N 1.1	N 70.8	N 0.6	N 149.7	N 1.3	N 8622.5	SP	0	N 0.0	N 5.3
25/07/2016 01:58:25 25/07/2016 10:15:20	107.3	146.6	438.5	643.3	46.1	45.3	59.0	63.7	1453488.4	AVV	497	0.0	124.7
25/07/2016 23:06:35 25/07/2016 23:08:05	N 626.5	N 2.6	N 63.7	N 0.3	N 163.1	N 0.7	N 129.0	N 0.5	N 4181.3	SP	2	N 0.0	N 3.2
30/07/2016 01:27:00 30/07/2016 10:29:35	141.0	370.2	356.8	834.5	45.0	77.2	11.6	27.7	2571551.5	AVV	542	44.1	173.4
30/07/2016 23:06:20 30/07/2016 23:06:35	N 634.8	N 39.9	N 66.2	N 4.2	N 80.8	N 5.1	N 14.8	N 0.9	N 62856.3	SP	0	N 4.8	N 3.8
TOTALI		2077.7		3641.8		501.7		148.3	9842866.7			44.2	794.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5