

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/10/2016 05:23:56 04/10/2016 14:36:06	860.0	181.2	302.4	126.1	361.8	98.0	25.4	8.0	564745.6	AVV	553	11.1	37.8
07/10/2016 23:05:21 07/10/2016 23:05:26	N 4766.7	N 0.0	N 100.8	N 0.0	N 591.3	N 0.0	N 88.4	N 0.0	N 2129.7	SP	0	N 0.0	N 1.5
08/10/2016 02:09:26 08/10/2016 06:31:31	238.0	54.2	629.6	116.0	464.3	63.3	38.9	7.3	309449.0	AVV	262	0.2	26.6
09/10/2016 12:04:51 09/10/2016 12:04:56	N 4138.4	N 0.0	N 123.7	N 0.0	N 641.0	N 0.0	N 69.8	N 0.0	N 2369.2	SP	0	N 0.1	N 1.1
09/10/2016 22:30:46 10/10/2016 03:40:51	229.0	56.6	512.0	103.8	1630.2	180.6	26.5	5.7	318212.9	AVV	310	0.1	27.3
12/10/2016 23:04:51 12/10/2016 23:04:56	N 3325.2	N 0.0	N 122.0	N 0.0	N 517.6	N 0.0	N 89.6	N 0.0	N 2355.7	SP	0	N 0.1	N 1.3
13/10/2016 03:27:06 13/10/2016 07:34:21	243.1	49.6	645.8	111.4	312.0	36.2	31.5	5.4	288576.6	AVV	247	0.0	24.6
13/10/2016 21:05:01 13/10/2016 21:05:46	N 3998.8	N 8.1	N 145.5	N 0.3	N 750.0	N 1.5	N 94.4	N 0.2	N 1948.6	SP	0	N 0.1	N 1.3
13/10/2016 21:13:11 13/10/2016 22:31:21	0.0	8.1	271.8	0.3	1635.3	1.5	281.3	0.2	1948.6	MANC AVV	78	0.1	1.3
14/10/2016 02:23:51 14/10/2016 07:32:16	229.6	57.3	686.1	144.6	344.1	56.1	35.1	7.2	323125.7	AVV	309	0.2	27.6
14/10/2016 22:04:51 14/10/2016 22:05:36	N 3426.4	N 0.0	N 162.5	N 0.0	N 483.2	N 0.0	N 67.3	N 0.0	N 1648.7	SP	1	N 0.0	N 1.7
15/10/2016 02:55:26 15/10/2016 07:32:36	230.5	53.7	673.9	125.9	410.8	62.2	42.1	8.2	317322.7	AVV	277	0.2	27.1
16/10/2016 23:05:21 16/10/2016 23:05:26	N 3310.1	N 0.0	N 132.4	N 0.0	N 541.2	N 0.0	N 93.9	N 0.0	N 2492.0	SP	0	N 0.0	N 1.6
17/10/2016 02:22:56 17/10/2016 04:16:26	0.0	0.0	1314.8	2.6	3293.1	4.9	601.1	0.7	1916.6	MANC AVV	114	0.0	0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/10/2016 13:41:06 17/10/2016 18:35:51	163.5	60.4	368.2	118.2	1533.9	121.9	23.1	6.9	414148.3	AVV	294	4.8	30.0
19/10/2016 23:05:01 19/10/2016 23:05:06	N 3907.4	N 0.0	N 68.9	N 0.0	N 670.5	N 0.0	N 68.8	N 0.0	N 1933.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
20/10/2016 05:41:16 20/10/2016 11:50:16	114.4	73.0	410.7	200.8	547.7	59.4	56.0	15.2	602526.9	AVV	369	6.9	42.8
22/10/2016 20:04:46 22/10/2016 20:04:51	N 4589.5	N 0.0	N 65.4	N 0.0	N 475.9	N 0.0	N 90.6	N 0.0	N 1849.3	SP	0	N 0.1	N 1.1
23/10/2016 11:13:56 23/10/2016 16:36:51	227.0	57.3	461.8	90.9	712.3	99.3	16.5	3.4	299864.0	AVV	323	0.2	26.1
24/10/2016 07:05:01 24/10/2016 07:05:06	N 4238.6	N 0.0	N 55.6	N 0.0	N 660.5	N 0.0	N 89.7	N 0.0	N 2183.3	SP	0	N 0.1	N 1.3
24/10/2016 11:51:46 24/10/2016 16:35:06	179.9	54.9	383.3	57.0	283.9	41.8	19.5	3.8	326078.7	AVV	284	0.1	27.6
27/10/2016 22:05:06 27/10/2016 22:05:21	N 3814.6	N 0.0	N 90.3	N 0.0	N 953.0	N 0.0	N 94.6	N 0.0	N 2777.8	SP	0	N 0.1	N 1.3
28/10/2016 01:12:26 28/10/2016 05:24:46	151.6	30.4	484.1	68.7	231.0	29.4	16.3	2.4	175597.3	AVV	252	0.1	15.1
28/10/2016 10:28:21 28/10/2016 10:28:26	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 47929.1	SP	0	N 0.1	N 8.1
29/10/2016 02:26:11 29/10/2016 07:31:31	151.2	54.8	498.6	111.2	213.0	31.4	9.4	2.4	336872.7	AVV	305	2.9	25.9
31/10/2016 22:25:06 31/10/2016 22:25:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 36321.2	SP	0	N 0.1	N 7.1
TOTALI		791.2		1377.4		886.1		76.6	4280385.6			26.8	340.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
14	12