

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2016 01:00:00 al 01/01/2017 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2016 01:30:14 01/12/2016 07:58:50	117.6	41.5	280.4	114.7	443.0	56.5	10.3	2.4	376334.9	AVV	388	3.7	29.1
01/12/2016 21:05:35 01/12/2016 21:05:40	N 2970.9	N 0.0	N 102.9	N 0.0	N 419.1	N 0.0	N 72.6	N 0.0	N 3228.2	SP	0	N 0.0	N 1.8
02/12/2016 01:46:59 02/12/2016 06:32:05	227.7	54.6	650.4	121.3	328.0	54.9	4.8	1.1	327284.1	AVV	286	0.1	28.1
03/12/2016 13:05:20 03/12/2016 13:05:25	N 2352.0	N 0.0	N 119.8	N 0.0	N 300.3	N 0.0	N 70.3	N 0.0	N 1500.9	SP	0	N 0.0	N 1.6
03/12/2016 17:01:19 03/12/2016 21:35:05	206.1	47.5	674.6	130.3	562.6	86.5	5.8	1.1	323683.4	AVV	274	0.1	27.9
04/12/2016 00:05:05 04/12/2016 00:05:10	N 2560.2	N 0.0	N 60.0	N 0.0	N 1011.8	N 0.0	N 66.5	N 0.0	N 2037.4	SP	0	N 0.1	N 1.2
04/12/2016 06:47:04 04/12/2016 11:34:05	202.8	48.2	649.6	121.3	403.5	66.2	3.4	0.8	334783.6	AVV	287	0.1	27.9
05/12/2016 00:06:05 05/12/2016 00:06:10	N 3210.8	N 0.0	N 88.4	N 0.0	N 307.7	N 0.0	N 101.2	N 0.0	N 3126.2	SP	0	N 0.0	N 1.7
05/12/2016 02:47:24 05/12/2016 07:43:05	208.4	42.1	747.5	131.5	272.4	35.1	4.2	0.7	289046.7	AVV	296	0.1	24.4
08/12/2016 00:05:20 08/12/2016 00:05:25	N 3372.6	N 0.0	N 80.9	N 0.0	N 404.7	N 0.0	N 74.2	N 0.0	N 2016.5	SP	0	N 0.0	N 1.4
08/12/2016 04:26:09 08/12/2016 08:32:20	201.5	42.0	654.8	95.9	293.6	40.1	4.8	0.8	296964.5	AVV	246	0.2	25.3
15/12/2016 23:05:20 15/12/2016 23:05:35	N 3390.1	N 0.0	N 198.4	N 0.0	N 215.0	N 0.0	N 65.3	N 0.0	N 1730.9	SP	0	N 0.0	N 1.4
16/12/2016 05:58:34 16/12/2016 11:33:15	255.4	52.6	701.5	115.0	463.3	50.2	7.6	1.5	322065.9	AVV	335	0.2	27.6
17/12/2016 00:05:20 17/12/2016 00:14:20	N 2750.7	N 0.0	N 154.2	N 0.0	N 514.4	N 0.0	N 202.3	N 0.0	N 5579.8	SP	9	N 0.1	N 1.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2016 01:00:00 al 01/01/2017 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/12/2016 02:46:59 17/12/2016 10:37:05	253.0	47.8	762.9	125.7	412.6	35.7	9.5	1.4	306057.5	AVV	471	0.7	26.6
17/12/2016 23:05:35 17/12/2016 23:05:40	N 2975.9	N 0.0	N 58.1	N 0.0	N 311.0	N 0.0	N 84.4	N 0.0	N 2105.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
18/12/2016 04:56:19 18/12/2016 09:34:35	224.9	57.0	692.7	152.7	545.3	93.7	9.4	2.0	336136.4	AVV	278	0.3	28.6
18/12/2016 23:05:20 18/12/2016 23:05:25	N 2921.3	N 0.0	N 60.2	N 0.0	N 424.6	N 0.0	N 78.9	N 0.0	N 2724.1	SP	0	N 0.0	N 1.7
19/12/2016 03:52:39 19/12/2016 08:35:05	230.0	55.5	681.2	133.0	333.3	53.1	7.2	1.6	327690.7	AVV	283	0.1	28.0
19/12/2016 22:05:35 19/12/2016 22:05:50	N 3774.2	N 0.0	N 141.4	N 0.0	N 697.9	N 0.0	N 127.4	N 0.0	N 3048.8	SP	0	N 0.1	N 1.8
24/12/2016 04:12:19 24/12/2016 12:31:50	0.0	68.6	247.4	177.3	190.7	65.7	16.4	5.7	669243.1	AVV	499	13.1	43.0
25/12/2016 04:05:30 25/12/2016 04:05:35	N 3010.4	N 0.0	N 64.0	N 0.0	N 543.1	N 0.0	N 69.1	N 0.0	N 2570.0	SP	0	N 0.0	N 1.6
25/12/2016 12:05:39 25/12/2016 17:32:50	253.4	61.1	681.7	139.9	877.3	80.3	10.7	1.9	332363.9	AVV	327	0.3	28.7
26/12/2016 00:05:45 26/12/2016 00:05:50	N 3089.1	N 0.0	N 52.4	N 0.0	N 965.1	N 0.0	N 72.9	N 0.0	N 2642.9	SP	0	N 0.1	N 1.5
26/12/2016 22:21:14 27/12/2016 04:32:35	0.0	52.0	314.3	109.5	320.9	90.0	16.6	3.1	362432.8	AVV	371	6.2	19.8
27/12/2016 23:05:20 27/12/2016 23:05:35	N 2993.9	N 0.0	N 44.6	N 0.0	N 313.1	N 0.0	N 60.6	N 0.0	N 4310.3	SP	0	N 0.1	N 1.7
28/12/2016 02:15:09 28/12/2016 07:36:05	188.2	54.9	584.7	139.7	273.6	56.5	7.0	1.8	319875.7	AVV	321	0.2	27.8
28/12/2016 23:04:20 28/12/2016 23:04:25	N 2640.6	N 0.0	N 37.0	N 0.0	N 528.7	N 0.0	N 61.2	N 0.0	N 2289.2	SP	0	N 0.1	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2016 01:00:00 al 01/01/2017 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/12/2016 08:23:18 29/12/2016 13:30:18	205.9	51.7	677.9	133.8	431.4	68.3	1.5	0.3	337576.6	AVV	307	0.1	28.9
TOTALI		777.2		1941.5		932.8		26.1	5261539.7			25.6	421.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
15	14