

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/02/2016 01:55:12 09/02/2016 16:33:49	225.4	611.7	335.4	714.1	75.5	128.1	39.7	66.4	2191230.3	AVV	878	0.0	187.6
10/02/2016 00:06:04 10/02/2016 00:06:09	N 906.5	N 3.8	N 116.2	N 0.5	N 60.3	N 0.3	N 77.5	N 0.3	N 4221.5	SP	0	N 0.0	N 3.5
10/02/2016 11:03:22 10/02/2016 17:53:19	225.7	1415.9	395.4	455.0	59.9	46.1	30.8	31.1	1291799.7	AVV	410	0.0	110.2
10/02/2016 20:25:19 10/02/2016 20:27:49	N 411.3	N 61.2	N 80.9	N 12.0	N 136.4	N 20.3	N 38.5	N 5.7	N 148872.8	SP	2	N 0.0	N 15.9
10/02/2016 21:26:57 11/02/2016 00:03:49	295.0	163.9	342.7	164.9	13.6	6.4	18.7	9.1	513919.4	AVV	157	0.0	43.6
13/02/2016 00:02:49 13/02/2016 00:02:54	N 985.4	N 0.8	N 86.8	N 0.1	N 131.6	N 0.1	N 179.7	N 0.1	N 806.7	SP	0	N 0.0	N 1.4
13/02/2016 02:43:12 13/02/2016 10:29:04	79.5	104.4	302.8	429.3	56.5	55.4	23.5	30.6	1440316.8	AVV	466	0.0	124.2
14/02/2016 00:09:48 14/02/2016 00:10:08	N 452.4	N 58.6	N 186.0	N 24.1	N 60.2	N 7.8	N 30.6	N 4.0	N 129513.6	SP	1	N 0.0	N 12.5
14/02/2016 00:21:52 14/02/2016 09:52:19	147.6	268.4	332.6	569.2	31.5	42.1	21.8	35.0	1762877.7	AVV	571	0.0	150.1
15/02/2016 01:20:34 15/02/2016 01:20:49	N 459.6	N 47.9	N 57.9	N 6.0	N 46.5	N 4.9	N 60.8	N 6.3	N 104312.9	SP	0	N 0.0	N 13.0
15/02/2016 06:40:07 15/02/2016 13:13:34	394.2	416.2	443.4	441.0	49.1	37.0	31.9	26.0	1020305.2	AVV	393	0.0	91.1
23/02/2016 00:24:05 23/02/2016 00:42:50	N 242.7	N 18.9	N 124.5	N 9.7	N 92.3	N 7.2	N 32.2	N 2.5	N 77759.7	SP	18	N 0.0	N 13.4
27/02/2016 04:00:12 27/02/2016 17:01:35	144.2	336.4	426.2	897.7	76.5	106.2	33.9	55.7	2137506.3	AVV	781	0.2	181.9
TOTALI		3316.9		3671.2		421.3		253.9	10357955.3			0.2	888.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
7	6