

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2016 01:00:00 al 01/07/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/06/2016 02:06:49 01/06/2016 11:31:18	54.3	96.3	310.4	276.6	257.7	201.8	28.9	31.6	878744.1	AVV	565	12.0	63.7
02/06/2016 10:04:03 02/06/2016 10:04:08	N 9416.0	N 0.0	N 49.7	N 0.0	N 519.2	N 0.0	N 88.5	N 0.0	N 2520.1	SP	0	N 0.1	N 1.0
06/06/2016 02:30:34 06/06/2016 11:29:33	164.5	113.2	310.2	312.9	238.0	272.3	26.2	31.1	982700.8	AVV	539	11.0	73.5
10/06/2016 07:17:03 10/06/2016 07:17:18	N13788.5	N 0.0	N 16.3	N 0.0	N 366.3	N 0.0	N 71.8	N 0.0	N 17061.0	SP	0	N 0.1	N 4.8
10/06/2016 11:47:14 10/06/2016 16:31:48	254.5	54.4	585.3	117.1	511.4	82.7	39.0	7.3	313195.7	AVV	284	0.0	26.9
11/06/2016 23:04:03 11/06/2016 23:04:08	N16282.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 701.3	N 0.0	N 113.6	N 0.0	N 1641.5	SP	0	N 0.1	N 0.9
13/06/2016 10:48:29 13/06/2016 16:37:18	217.1	124.7	261.4	103.8	230.3	66.2	14.6	7.1	433776.6	AVV	349	5.8	35.1
18/06/2016 05:04:04 18/06/2016 05:04:09	N14422.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 421.2	N 0.0	N 89.7	N 0.0	N 1577.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
18/06/2016 10:42:19 18/06/2016 17:18:18	293.5	25.5	548.6	61.8	1964.7	94.2	41.8	3.1	104585.2	AVV	396	0.7	9.2
19/06/2016 07:23:44 19/06/2016 07:23:49	N 78.6	N 19.5	N 71.8	N 17.8	N 5.7	N 1.4	N 8.3	N 2.1	N 247899.0	AVV	0	N 0.0	N 21.2
19/06/2016 12:04:19 19/06/2016 12:04:34	N13307.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 499.1	N 0.0	N 82.9	N 0.0	N 1562.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
19/06/2016 15:45:11 19/06/2016 20:30:19	186.5	54.2	497.7	134.4	335.5	71.5	30.1	7.9	382535.8	AVV	285	0.2	32.1
22/06/2016 12:43:19 22/06/2016 12:48:04	N 97.9	N 311.0	N 90.5	N 0.2	N 7.4	N 1.8	N 9.1	N 1.2	N 151324.3	SP	5	N 0.0	N 13.0
29/06/2016 02:18:41 29/06/2016 11:28:04	50.5	81.2	296.5	174.4	166.4	63.8	36.1	20.4	911015.7	AVV	550	12.4	67.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2016 01:00:00 al 01/07/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
TOTALI		549.7		1181.0		852.5		108.5	4006553.9			42.0	308.2

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
8	6