

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2016 01:00:00 al 01/11/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/10/2016 09:26:06 02/10/2016 09:26:21	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 40123.3	SP	0	N 0.0	N 7.4
02/10/2016 11:40:16 02/10/2016 16:34:16	232.1	59.1	537.3	116.8	103.1	27.5	43.7	9.4	318972.9	AVV	294	0.0	27.4
03/10/2016 23:04:36 03/10/2016 23:04:41	N 8586.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 12.3	N 0.0	N 2221.6	SP	0	N 0.0	N 1.8
04/10/2016 03:03:16 04/10/2016 07:21:36	0.0	21.9	0.0	47.5	0.0	10.7	3.6	7.7	212625.5	AVV	258	6.7	12.0
04/10/2016 18:05:31 04/10/2016 18:05:36	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 1398.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
17/10/2016 20:39:21 18/10/2016 00:31:41	0.0	0.0	409.1	26.4	0.0	0.0	19.3	2.9	63329.1	MANC AVV	232	5.3	0.0
26/10/2016 02:07:41 26/10/2016 10:28:21	0.0	49.2	582.3	213.8	77.9	36.1	150.1	47.0	485446.4	AVV	501	6.9	34.8
26/10/2016 18:04:46 26/10/2016 18:04:51	N 7269.9	N 0.0	N 255.4	N 0.0	N 4.8	N 0.0	N 5.3	N 0.0	N 1338.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
27/10/2016 00:16:41 27/10/2016 04:08:31	131.9	21.9	245.5	48.8	208.0	43.8	6.0	1.0	165926.8	AVV	232	0.0	14.7
27/10/2016 19:05:01 27/10/2016 19:05:06	N 7023.3	N 0.0	N 246.9	N 0.0	N 67.5	N 0.0	N 8.4	N 0.0	N 1549.1	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		152.2		453.3		118.0		67.9	1246300.6			18.9	89.0

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5