

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2016 01:00:00 al 01/10/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/09/2016 22:04:50 02/09/2016 22:05:50	N 450.3	N 1.2	N 91.0	N 0.2	N 349.7	N 0.9	N 44.2	N 0.1	N 2681.3	SP	1	N 0.0	N 2.8
03/09/2016 01:56:50 03/09/2016 10:19:05	112.7	231.7	303.6	583.0	9.2	15.5	6.3	13.5	2091937.7	AVV	503	0.2	178.2
05/09/2016 21:05:20 05/09/2016 21:31:35	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 17862.7	SP	26	N 0.0	N 4.7
07/09/2016 02:53:40 07/09/2016 10:36:05	151.3	293.8	280.3	456.4	111.3	107.8	9.7	16.0	1851888.2	AVV	463	0.5	159.2
07/09/2016 23:05:35 07/09/2016 23:05:40	N 574.7	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 42.7	N 0.2	N 61.3	N 0.2	N 3838.7	SP	0	N 0.0	N 3.3
10/09/2016 02:51:15 10/09/2016 12:28:20	120.4	264.4	307.3	607.6	129.4	141.9	20.1	28.3	2082868.4	AVV	577	0.2	178.4
12/09/2016 14:33:56 12/09/2016 15:06:18	N 157.9	N 72.7	N 153.9	N 70.9	N 2.0	N 0.9	N 5.2	N 2.4	N 460727.2	AVV	33	N 0.0	N 39.2
15/09/2016 22:06:49 15/09/2016 22:07:04	N 338.7	N 2.1	N 37.8	N 0.2	N 64.0	N 0.4	N 27.7	N 0.2	N 6056.1	SP	1	N 0.0	N 4.3
16/09/2016 01:39:12 16/09/2016 09:56:49	80.2	129.0	299.3	467.9	48.2	48.2	11.6	15.3	1580529.6	AVV	497	0.1	132.9
17/09/2016 22:06:03 17/09/2016 22:07:03	N 422.4	N 2.0	N 111.4	N 0.5	N 113.6	N 0.5	N 52.2	N 0.2	N 4638.9	SP	1	N 0.0	N 3.7
19/09/2016 07:13:50 19/09/2016 07:13:55	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 26.4	N 0.0	N 645.2	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
TOTALI		919.0		2114.9		313.5		73.2	7607223.8			0.9	648.8

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	6