

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2016 01:00:00 al 01/09/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/08/2016 17:59:10 04/08/2016 03:29:50	193.4	554.2	361.2	905.1	61.3	114.8	11.0	25.8	2739652.8	AVV	570	47.5	184.1
08/08/2016 23:04:50 08/08/2016 23:20:20	N 1308.2	N 91.7	N 113.6	N 8.0	N 225.9	N 15.8	N 187.8	N 13.2	N 70121.0	SP	16	N 4.8	N 4.4
TOTALI		554.2		905.1		114.8		25.8	2739652.8			47.5	184.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1