

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/04/2016 19:51:33 01/04/2016 20:36:03	789.2	127.0	132.5	24.3	85.4	12.3	55.1	11.5	454887.1	SP	45	0.0	47.1
01/04/2016 21:07:22 01/04/2016 22:17:42	1680.8	9.1	64.8	0.4	213.4	1.1	368.7	0.8	5425.1	MANC AVV	70	0.0	1.9
02/04/2016 04:09:47 02/04/2016 11:06:33	69.1	113.5	375.6	563.0	74.3	59.9	30.0	33.5	1410624.7	AVV	417	0.1	122.0
09/04/2016 23:04:04 09/04/2016 23:13:19	N 733.7	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 698.6	N 1.3	N 303.4	N 0.6	N 1911.2	SP	9	N 0.0	N 2.4
19/04/2016 19:03:23 20/04/2016 07:00:49	143.9	293.9	336.0	614.6	150.6	202.2	36.7	55.5	1985280.1	AVV	717	0.2	170.6
20/04/2016 18:17:34 20/04/2016 18:31:04	N 494.6	N 26.3	N 108.5	N 5.8	N 133.0	N 7.1	N 32.6	N 1.7	N 53115.1	SP	14	N 0.0	N 12.9
26/04/2016 17:12:58 27/04/2016 03:58:34	167.7	266.1	354.0	691.3	118.2	131.6	49.3	65.5	1980761.9	AVV	646	0.2	170.6
29/04/2016 23:04:19 29/04/2016 23:08:49	N 661.6	N 1.4	N 42.9	N 0.1	N 440.0	N 1.0	N 133.7	N 0.3	N 2188.1	SP	4	N 0.0	N 2.6
TOTALI		809.5		1893.6		407.1		166.9	5836978.9			0.7	512.2

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
4	4