

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/01/2016 04:02:52 03/01/2016 04:03:07	N 277.8	N 21.1	N 232.5	N 17.7	N 180.8	N 13.8	N 47.9	N 3.6	N 76126.4	SP	1	N 0.1	N 7.5
03/01/2016 04:14:16 03/01/2016 16:44:32	83.2	176.4	281.5	570.1	318.2	504.7	38.9	66.2	2033724.9	AVV	750	0.2	174.6
03/01/2016 23:04:02 03/01/2016 23:04:17	N 945.3	N 87.9	N 228.2	N 21.2	N 149.1	N 13.9	N 61.2	N 5.7	N 92952.7	SP	0	N 0.0	N 9.0
03/01/2016 23:13:26 04/01/2016 09:30:33	157.1	295.4	369.6	889.9	116.6	126.3	34.4	60.9	2380047.7	AVV	617	0.4	203.2
05/01/2016 00:03:18 05/01/2016 00:26:33	N 180.8	N 12.6	N 132.0	N 9.2	N 32.9	N 2.3	N 70.5	N 4.9	N 69707.6	SP	23	N 0.0	N 13.5
05/01/2016 10:36:41 05/01/2016 16:44:33	40.5	44.9	404.8	445.9	64.2	82.3	26.2	29.1	1262404.7	AVV	368	0.2	106.8
08/01/2016 00:06:18 08/01/2016 00:06:33	N 1284.4	N 111.1	N 122.7	N 10.6	N 207.4	N 17.9	N 58.2	N 5.0	N 86463.1	SP	0	N 0.2	N 9.6
08/01/2016 00:21:51 08/01/2016 10:11:48	90.2	193.0	270.8	557.2	11.7	17.7	13.1	32.5	2075275.1	AVV	590	0.6	177.5
09/01/2016 02:46:48 09/01/2016 02:47:03	N 128.9	N 36.5	N 90.2	N 25.5	N 23.3	N 6.6	N 23.6	N 6.7	N 283058.8	SP	1	N 0.0	N 30.9
09/01/2016 10:52:56 09/01/2016 16:01:33	111.0	137.4	336.7	391.9	37.5	20.8	13.3	16.2	1202086.3	AVV	309	0.5	101.6
09/01/2016 23:03:33 09/01/2016 23:03:38	N 581.2	N 1.0	N 39.2	N 0.1	N 304.1	N 0.5	N 341.8	N 0.6	N 1774.5	SP	0	N 0.0	N 2.5
10/01/2016 11:32:16 10/01/2016 16:09:18	88.1	94.2	334.0	310.8	26.4	11.7	10.7	9.5	922331.8	AVV	277	0.2	78.1
10/01/2016 23:04:03 10/01/2016 23:04:18	N 508.8	N 8.5	N 28.7	N 0.5	N 302.8	N 5.1	N 146.9	N 2.5	N 16712.6	SP	0	N 0.0	N 2.3
11/01/2016 08:12:46 11/01/2016 16:59:33	86.0	131.2	374.2	667.6	53.0	23.6	35.1	35.8	1704604.1	AVV	527	0.6	147.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2016 01:00:00 al 01/02/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/01/2016 00:03:03 12/01/2016 00:03:08	N 647.7	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 319.4	N 0.3	N 377.5	N 0.4	N 1064.8	SP	0	N 0.0	N 1.8
12/01/2016 10:25:26 12/01/2016 17:42:18	83.2	134.7	354.9	490.0	44.7	25.1	15.0	25.7	1532652.9	AVV	437	0.7	130.7
23/01/2016 00:05:48 23/01/2016 00:05:53	N 436.8	N 2.0	N 33.5	N 0.2	N 245.5	N 1.1	N 250.6	N 1.1	N 4581.8	SP	0	N 0.0	N 4.0
TOTALI		1207.2		4323.4		812.3		275.9	13113127.4			3.5	1119.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	9