

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2016 01:00:00 al 01/10/2016 00:00:00

| Periodo di Fase | SO2 NORM | Portata SO2 | NOX NORM | Portata NOX | CO NORM | Portata CO | POLV NORM | Portata Polv | Portata Fumi (Nm3) | Tipo A/S | Tempo (Min.) | Gasolio Utilizzato (t) | OC Utilizzato (t) |
|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------|
| | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | | | | | |
| 12/09/2016 14:33:56 12/09/2016 14:34:01 | N 1845.5 | N 0.0 | N 949.4 | N 0.0 | N 193.3 | N 0.0 | N 107.6 | N 0.0 | N 0.0 | SP | 1 | N 0.0 | N 0.0 |
| 15/09/2016 01:23:58 15/09/2016 12:49:04 | 408.3 | 601.9 | 351.0 | 591.4 | 125.3 | 153.9 | 46.8 | 59.3 | 1921725.9 | AVV | 686 | 0.2 | 168.0 |
| 16/09/2016 22:05:49 16/09/2016 22:21:49 | N 773.5 | N 18.9 | N 193.1 | N 4.7 | N 340.5 | N 8.3 | N 58.5 | N 1.4 | N 24433.2 | SP | 16 | N 0.0 | N 4.3 |
| 16/09/2016 23:25:27 17/09/2016 10:29:03 | 111.5 | 221.3 | 386.3 | 717.1 | 38.2 | 54.3 | 43.5 | 58.1 | 2092851.2 | AVV | 664 | 0.2 | 183.3 |
| 17/09/2016 23:07:48 17/09/2016 23:07:53 | N 692.2 | N 5.3 | N 137.6 | N 1.0 | N 67.3 | N 0.5 | N 41.8 | N 0.3 | N 7629.7 | SP | 0 | N 0.0 | N 4.9 |
| 19/09/2016 07:13:51 19/09/2016 08:14:02 | 1552.6 | 0.0 | 1247.8 | 0.0 | 155.5 | 0.0 | 75.7 | 0.0 | 0.0 | MANC AVV | 61 | 0.0 | 0.0 |
| TOTALI | | 823.2 | | 1308.5 | | 208.2 | | 117.4 | 4014577.1 | | | 0.3 | 351.4 |

TOTALE FASI A/S

| AVVII | SPEGNIMENTI |
|-------|-------------|
| 3 | 3 |