

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2016 01:00:00 al 01/01/2017 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2016 01:14:54 01/12/2016 07:29:36	147.3	58.2	455.7	132.9	102.5	32.2	3.2	1.1	454637.3	AVV	375	0.0	39.7
01/12/2016 18:03:16 01/12/2016 18:03:21	N 7270.8	N 0.0	N 792.6	N 0.0	N 11.6	N 0.0	N 7.0	N 0.0	N 666.6	SP	0	N 0.0	N 1.0
06/12/2016 04:40:59 06/12/2016 12:28:06	187.1	73.9	8761.0	1976.2	168.9	37.9	123.9	21.8	533442.6	AVV	468	6.7	40.9
07/12/2016 00:05:21 07/12/2016 00:05:26	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 1896.1	SP	0	N 0.0	N 1.6
20/12/2016 03:20:29 20/12/2016 12:32:37	58.3	61.8	150.1	100.1	183.8	95.0	17.0	6.1	578271.8	AVV	552	8.6	41.8
21/12/2016 00:05:32 21/12/2016 00:05:37	N10163.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 135.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1418.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
21/12/2016 02:25:54 21/12/2016 07:32:02	224.3	40.7	361.6	67.2	216.9	27.6	9.6	1.4	279832.1	AVV	307	0.0	25.0
22/12/2016 00:05:17 22/12/2016 00:05:22	N 166.2	N 4.5	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 1.4	N 3.7	N 0.1	N 27010.1	SP	0	N 0.0	N 3.0
22/12/2016 00:18:29 22/12/2016 07:34:17	188.9	81.4	533.4	168.0	133.5	61.0	5.7	2.2	491909.2	AVV	436	0.0	43.0
23/12/2016 22:05:02 23/12/2016 22:05:17	N10648.8	N 0.0	N 45.4	N 0.0	N 262.3	N 0.0	N 25.6	N 0.0	N 3287.7	SP	0	N 0.0	N 1.6
TOTALI		316.1		2444.4		253.7		32.6	2338092.9			15.3	190.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
5	5