

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/02/2016 00:02:18 04/02/2016 00:02:23	N 2258.0	N 0.0	N 3.1	N 0.0	N 503.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 226.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
04/02/2016 06:31:03 04/02/2016 07:31:33	82.6	14.3	169.9	29.5	7.1	1.2	6.5	1.1	166919.0	AVV	60	0.0	14.8
07/02/2016 01:02:52 07/02/2016 01:02:57	N 1950.1	N 0.0	N 18.9	N 0.0	N 19.9	N 0.0	N 0.7	N 0.0	N 698.9	SP	0	N 0.0	N 0.8
07/02/2016 03:38:57 07/02/2016 08:31:22	211.2	17.2	709.4	47.2	127.9	7.9	22.5	1.6	88361.4	AVV	293	0.0	7.5
07/02/2016 23:10:37 07/02/2016 23:10:42	N 2033.8	N 0.0	N 64.8	N 0.0	N 8.8	N 0.0	N 0.5	N 0.0	N 7194.4	SP	0	N 0.0	N 3.4
08/02/2016 01:50:47 08/02/2016 07:30:22	96.8	13.6	813.0	106.0	85.3	10.8	6.7	0.9	141131.0	AVV	340	0.0	12.0
11/02/2016 01:16:18 11/02/2016 01:26:03	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 22844.2	SP	10	N 0.0	N 4.5
11/02/2016 09:31:03 11/02/2016 10:30:18	99.6	17.6	176.4	30.1	5.8	1.0	9.2	1.6	170725.2	AVV	59	0.0	15.1
12/02/2016 01:34:48 12/02/2016 01:34:53	N 88.8	N 140.0	N 73.8	N 5.5	N 3.9	N 0.5	N 8.1	N 0.0	N 66407.1	SP	0	N 0.0	N 9.5
12/02/2016 22:01:57 13/02/2016 05:28:52	172.2	37.3	571.1	113.8	186.4	48.2	20.7	4.6	217320.4	AVV	447	0.0	18.4
16/02/2016 00:02:48 16/02/2016 00:02:53	N 4487.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 536.6	N 0.0	N 2.3	N 0.0	N 540.1	SP	0	N 0.0	N 0.7
16/02/2016 07:33:48 16/02/2016 08:32:03	116.6	20.0	89.7	15.4	4.1	0.7	5.6	1.0	165743.5	AVV	59	0.0	14.7
17/02/2016 09:05:33 17/02/2016 09:05:48	N 4165.2	N 0.0	N 18.0	N 0.0	N 210.2	N 0.0	N 1.9	N 0.0	N 2056.2	SP	0	N 0.0	N 1.4
17/02/2016 15:41:03 17/02/2016 16:40:03	110.2	16.6	152.9	23.0	92.0	13.8	12.4	1.9	150179.6	AVV	59	0.0	12.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/02/2016 01:35:33 18/02/2016 01:35:38	N 0.0	N 260.7	N 0.0	N 2.7	N 0.0	N 35.7	N 0.0	N 0.0	N 67848.8	SP	0	N 0.0	N 9.7
18/02/2016 01:42:32 18/02/2016 02:46:37	15653.4	0.0	0.0	0.0	9030.1	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	64	0.0	0.0
18/02/2016 16:30:18 18/02/2016 17:33:03	110.2	18.8	110.6	18.9	8.6	1.5	7.6	1.3	171223.4	AVV	63	0.0	14.6
19/02/2016 00:03:03 19/02/2016 00:03:08	N 3140.6	N 0.0	N 65.5	N 0.0	N 4.9	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 463.0	SP	0	N 0.0	N 0.7
19/02/2016 06:31:03 19/02/2016 07:29:18	111.5	19.6	109.7	19.3	7.0	1.2	7.5	1.3	175805.8	AVV	58	0.0	15.0
20/02/2016 02:17:48 20/02/2016 02:17:53	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 18307.2	SP	0	N 0.0	N 5.1
20/02/2016 16:30:48 20/02/2016 17:33:33	83.7	11.4	233.7	40.5	7.3	1.3	11.3	1.5	173434.7	AVV	63	0.0	14.7
21/02/2016 02:02:37 21/02/2016 02:02:42	N 3901.9	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 1345.1	N 0.7	N 3.5	N 0.0	N 485.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
21/02/2016 02:11:07 21/02/2016 03:21:52	7093.4	1.9	0.0	0.0	1382.5	0.7	1.7	0.0	485.2	MANC AVV	70	0.0	0.6
21/02/2016 12:35:18 21/02/2016 13:31:33	116.7	20.6	129.8	22.9	9.0	1.6	8.5	1.5	168684.9	AVV	56	0.0	15.1
25/02/2016 21:01:33 25/02/2016 21:01:48	N 3155.5	N 0.0	N 70.1	N 0.0	N 57.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 232.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
TOTALI		209.0		466.7		89.8		18.4	1790014.1			0.0	155.5

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
13	12