

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/11/2016 05:11:14 04/11/2016 05:11:19	N 0.0	N 0.0	N 2230.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
07/11/2016 22:22:23 08/11/2016 06:26:21	512.4	155.6	449.4	182.6	61.3	25.9	504.6	119.2	513332.9	AVV	484	6.9	39.5
08/11/2016 19:07:06 08/11/2016 19:07:11	N 9975.5	N 47.8	N 273.7	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 19.0	N 0.1	N 4219.0	SP	0	N 0.0	N 2.4
08/11/2016 19:10:08 08/11/2016 20:11:43	6520.3	47.8	580.1	1.3	0.0	0.0	9.5	0.1	4219.0	MANC AVV	61	0.0	2.4
09/11/2016 01:31:18 09/11/2016 06:11:01	176.6	17.6	328.6	47.3	712.7	35.3	13.4	0.9	141221.0	AVV	280	0.0	13.1
09/11/2016 19:12:31 09/11/2016 19:12:36	N10105.2	N 0.0	N 439.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 13.0	N 0.0	N 13577.9	SP	0	N 0.0	N 4.9
10/11/2016 01:42:23 10/11/2016 06:25:06	128.1	54.5	343.3	78.0	460.2	81.2	4.0	1.4	405576.9	AVV	283	0.0	35.4
10/11/2016 19:08:21 10/11/2016 19:08:26	N 8806.4	N 0.0	N 360.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 10.2	N 0.0	N 4413.1	SP	0	N 0.0	N 2.6
11/11/2016 01:50:08 11/11/2016 06:29:01	207.6	49.3	446.9	76.8	855.3	58.0	30.5	3.7	326541.7	AVV	279	0.0	28.6
11/11/2016 19:05:06 11/11/2016 19:05:16	N10612.3	N 0.0	N 396.4	N 0.0	N 1107.3	N 0.0	N 22.9	N 0.0	N 1502.1	SP	0	N 0.0	N 1.4
14/11/2016 22:43:08 15/11/2016 05:02:01	722.1	184.2	0.0	73.4	49.7	49.6	1743.7	352.5	414709.3	AVV	379	5.8	30.8
15/11/2016 20:05:16 15/11/2016 20:05:21	N 5846.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 589.4	N 0.0	N 7.2	N 0.0	N 1405.3	SP	0	N 0.0	N 1.3
25/11/2016 02:49:09 25/11/2016 12:35:16	147.4	60.8	345.8	137.9	865.7	122.0	20.5	11.3	538514.7	AVV	586	8.4	39.2
26/11/2016 00:05:46 26/11/2016 00:06:01	N 9057.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 185.3	N 0.0	N 11.8	N 0.0	N 2058.6	SP	1	N 0.0	N 1.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2016 01:00:00 al 01/12/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/11/2016 06:31:29 26/11/2016 12:10:06	203.8	83.9	286.5	21.1	251.8	8.3	9.4	0.5	71839.8	AVV	339	0.0	7.9
27/11/2016 00:05:21 27/11/2016 00:05:26	N 7786.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 292.2	N 0.0	N 84.7	N 0.0	N 1674.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
27/11/2016 04:35:04 27/11/2016 10:29:31	214.1	54.5	600.5	128.3	206.7	48.0	8.5	1.9	340860.8	AVV	354	0.0	29.3
28/11/2016 00:05:31 28/11/2016 00:05:36	N 8829.2	N 0.0	N 121.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 21.5	N 0.0	N 2150.8	SP	0	N 0.0	N 1.8
28/11/2016 02:29:29 28/11/2016 07:32:31	199.2	54.7	665.1	136.6	116.9	31.1	11.9	2.7	328513.7	AVV	303	0.0	28.8
28/11/2016 21:05:01 28/11/2016 21:05:06	N 9912.3	N 0.0	N 981.7	N 0.0	N 311.5	N 0.0	N 16.1	N 0.0	N 1771.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
29/11/2016 01:15:54 29/11/2016 06:26:06	145.9	55.5	482.1	120.9	111.9	28.6	5.9	1.9	399609.3	AVV	311	0.0	35.6
29/11/2016 23:05:06 29/11/2016 23:05:11	N 6916.7	N 0.0	N 545.2	N 0.0	N 375.6	N 0.0	N 33.7	N 0.0	N 1727.0	SP	0	N 0.0	N 1.4
30/11/2016 01:27:39 30/11/2016 08:04:16	200.2	25.2	676.1	72.9	198.4	21.4	2.6	0.3	221987.0	AVV	397	0.0	19.1
30/11/2016 23:05:21 30/11/2016 23:05:26	N 6151.3	N 0.0	N 715.4	N 0.0	N 141.4	N 0.0	N 16.2	N 0.0	N 1613.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		843.6		1077.1		509.4		496.2	3706926.2			21.1	309.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12