

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2016 01:00:00 al 01/05/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/04/2016 15:36:42 05/04/2016 15:36:47	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
26/04/2016 23:09:13 27/04/2016 09:32:49	146.8	281.3	349.7	645.9	155.7	158.5	11.3	13.3	1996475.1	AVV	623	0.7	173.9
29/04/2016 21:08:49 29/04/2016 21:10:04	N 442.2	N 4.2	N 54.3	N 0.5	N 251.6	N 2.4	N 286.0	N 2.7	N 9579.0	SP	2	N 0.0	N 5.3
TOTALI		281.3		645.9		158.5		13.3	1996475.1			0.7	173.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	2