

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/02/2016 14:12:33 04/02/2016 17:15:48	99.7	32.0	453.2	128.6	74.6	17.3	3.4	1.0	331153.1	AVV	183	0.1	27.7
04/02/2016 23:09:18 04/02/2016 23:09:23	N 1748.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1260.9	N 0.0	N 136.1	N 0.0	N 5857.6	SP	0	N 0.1	N 2.7
05/02/2016 07:34:48 05/02/2016 08:31:48	73.7	13.6	65.8	12.1	6.6	1.2	3.2	0.6	186571.4	AVV	57	0.1	15.7
07/02/2016 04:02:48 07/02/2016 04:02:53	N 2655.3	N 0.0	N 94.6	N 0.0	N 345.5	N 0.0	N 102.6	N 0.0	N 812.4	SP	0	N 0.0	N 0.7
07/02/2016 12:38:33 07/02/2016 13:32:33	97.4	17.5	91.3	16.4	6.1	1.1	6.1	1.1	184602.2	AVV	54	0.0	15.4
09/02/2016 00:02:48 09/02/2016 00:02:53	N 2487.9	N 1.5	N 14.0	N 0.0	N 124.3	N 0.1	N 38.9	N 0.0	N 605.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
09/02/2016 00:03:27 09/02/2016 01:04:42	2116.2	1.5	53.2	0.0	74.1	0.1	34.5	0.0	605.5	MANC AVV	61	0.0	0.7
10/02/2016 04:41:52 10/02/2016 07:56:47	581.7	2.2	121.2	8.7	205.2	9.1	46.8	1.2	34546.5	MANC AVV	195	2.9	0.3
11/02/2016 09:46:33 11/02/2016 12:32:03	89.1	20.7	238.4	58.8	39.8	9.3	8.2	1.9	242309.1	AVV	166	0.0	20.1
13/02/2016 00:02:18 13/02/2016 00:02:33	N 7458.4	N 0.0	N 17.1	N 0.0	N 1024.9	N 0.0	N 116.3	N 0.0	N 1056.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
14/02/2016 04:28:48 14/02/2016 05:32:48	142.5	27.2	91.1	17.4	7.7	1.5	5.0	0.9	193711.5	AVV	64	0.0	16.3
14/02/2016 18:03:03 14/02/2016 18:03:08	N 5469.4	N 0.0	N 17.3	N 0.0	N 438.3	N 0.0	N 39.3	N 0.0	N 960.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
15/02/2016 15:12:18 15/02/2016 15:49:03	N 107.1	N 15.3	N 239.4	N 34.2	N 35.0	N 5.0	N 7.6	N 1.1	N 143074.7	AVV	37	N 0.0	N 12.2
16/02/2016 00:00:33 16/02/2016 00:00:38	N 4719.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 869.5	N 0.0	N 110.6	N 0.0	N 802.7	SP	0	N 0.1	N 0.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/02/2016 06:31:18 16/02/2016 07:29:33	97.0	21.7	181.1	39.8	10.5	2.3	10.2	2.3	219528.1	AVV	58	0.1	18.9
16/02/2016 23:22:18 16/02/2016 23:22:23	N 84.7	N 167.7	N 52.1	N 0.4	N 25.4	N 21.0	N 8.7	N 1.4	N 38386.0	SP	0	N 0.0	N 8.5
17/02/2016 16:32:18 17/02/2016 17:28:48	118.2	25.6	75.1	16.3	7.7	1.7	6.9	1.5	216955.8	AVV	56	0.0	18.5
18/02/2016 00:02:33 18/02/2016 00:02:38	N 3912.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 194.8	N 0.0	N 49.3	N 0.0	N 613.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
18/02/2016 10:29:48 18/02/2016 11:33:03	91.8	17.0	153.9	28.6	23.7	4.4	10.1	1.9	186255.0	AVV	64	0.0	15.9
20/02/2016 00:12:03 20/02/2016 00:12:08	N 3861.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 640.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 12783.0	SP	0	N 0.1	N 5.0
20/02/2016 17:41:48 20/02/2016 18:31:33	101.7	20.6	113.6	23.0	5.8	1.2	7.5	1.5	202851.7	AVV	50	0.2	17.1
21/02/2016 00:02:33 21/02/2016 00:02:38	N 3542.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 285.6	N 0.0	N 47.8	N 0.0	N 1014.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
21/02/2016 10:40:33 21/02/2016 11:33:48	117.0	22.1	139.5	26.3	16.4	3.1	12.7	2.4	188242.3	AVV	53	0.0	16.1
23/02/2016 01:27:03 23/02/2016 01:38:03	N 95.2	N 162.7	N 6.7	N 61.4	N 5.6	N 27.8	N 13.2	N 2.3	N 74936.7	SP	11	N 0.1	N 9.1
23/02/2016 02:20:08 23/02/2016 03:07:48	79.2	16.3	14.1	2.9	6.1	1.3	8.9	1.8	207938.9	AVV	47	0.0	17.6
27/02/2016 00:02:33 27/02/2016 00:15:48	N 3997.7	N 0.0	N 284.1	N 0.0	N 578.2	N 0.0	N 209.2	N 0.0	N 4282.7	SP	13	N 0.1	N 1.2
TOTALI		238.0		378.8		53.5		18.2	2395271.2			3.6	200.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2016 01:00:00 al 01/03/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
14	12