

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/05/2016 03:03:35 09/05/2016 12:05:33	171.1	255.7	192.7	255.2	145.6	144.4	48.1	60.7	1150479.4	AVV	542	14.1	86.6
09/05/2016 23:03:17 09/05/2016 23:03:22	N 5083.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 227.7	N 0.0	N 149.4	N 0.0	N 894.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
10/05/2016 02:26:29 10/05/2016 07:32:47	194.7	42.2	589.0	119.1	385.9	57.5	30.0	5.5	294154.5	AVV	306	0.3	24.9
12/05/2016 11:03:37 12/05/2016 11:03:42	N 6463.1	N 0.0	N 43.8	N 0.0	N 557.6	N 0.0	N 54.8	N 0.0	N 996.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
12/05/2016 12:56:23 12/05/2016 12:56:28	N 2555.7	N 0.0	N 54.7	N 0.0	N 93.8	N 0.0	N 53.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
13/05/2016 00:41:10 13/05/2016 07:47:32	110.6	52.5	490.5	138.2	521.8	83.9	13.5	6.2	511408.1	AVV	426	1.4	42.8
13/05/2016 10:08:14 13/05/2016 10:08:19	N 98.2	N 19.7	N 61.9	N 12.5	N 25.4	N 5.1	N 16.9	N 3.4	N 206322.6	AVV	0	N 0.0	N 17.2
13/05/2016 22:03:36 13/05/2016 22:03:41	N 5691.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 597.5	N 0.0	N 102.6	N 0.0	N 2077.5	SP	0	N 0.1	N 1.0
14/05/2016 01:48:28 14/05/2016 05:30:31	122.2	29.8	543.9	95.7	329.5	43.3	27.7	4.5	282757.4	AVV	222	0.0	24.0
14/05/2016 23:04:31 14/05/2016 23:04:36	N 7668.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 711.8	N 0.0	N 84.9	N 0.0	N 2255.5	SP	0	N 0.1	N 1.2
15/05/2016 01:00:48 15/05/2016 04:46:01	127.0	39.5	361.6	108.5	220.4	50.1	24.3	7.5	286863.2	AVV	226	0.3	24.6
15/05/2016 23:03:31 15/05/2016 23:03:36	N 6274.6	N 0.0	N 6.6	N 0.0	N 319.9	N 0.0	N 46.2	N 0.0	N 2390.3	SP	0	N 0.1	N 1.0
16/05/2016 01:43:13 16/05/2016 06:10:36	97.8	23.4	615.8	114.9	319.7	42.3	13.9	2.8	241341.2	AVV	267	0.3	20.3
17/05/2016 22:03:31 17/05/2016 22:03:36	N13750.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1537.2	N 0.0	N 82.1	N 0.0	N 1532.1	SP	0	N 0.1	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/05/2016 01:17:03 18/05/2016 04:41:21	124.2	31.9	342.0	74.5	172.9	32.2	28.2	6.9	239374.3	AVV	204	0.1	20.8
20/05/2016 16:03:36 20/05/2016 16:03:51	N15557.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 1601.7	N 0.0	N 90.5	N 0.0	N 1190.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
21/05/2016 00:01:13 21/05/2016 05:03:01	281.1	57.8	593.5	130.9	559.6	85.8	117.0	18.2	292438.5	AVV	302	0.3	25.1
21/05/2016 17:03:36 21/05/2016 17:03:41	N16073.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 955.9	N 0.0	N 103.4	N 0.0	N 1762.8	SP	0	N 0.1	N 0.8
22/05/2016 02:08:13 22/05/2016 08:00:06	242.2	67.5	432.2	134.2	298.7	53.9	34.8	8.9	348009.1	AVV	352	0.8	30.6
22/05/2016 22:03:16 22/05/2016 22:03:21	N 7148.4	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 802.1	N 0.0	N 83.0	N 0.0	N 1816.9	SP	0	N 0.1	N 0.9
24/05/2016 20:49:49 25/05/2016 06:00:33	196.3	88.5	311.1	162.7	244.9	69.2	15.5	6.6	522817.2	AVV	551	7.5	41.5
25/05/2016 23:04:18 25/05/2016 23:04:23	N 4828.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 495.9	N 0.0	N 68.1	N 0.0	N 2052.4	SP	0	N 0.1	N 1.1
26/05/2016 01:23:49 26/05/2016 06:23:03	186.0	16.8	644.4	64.5	762.3	40.6	31.0	1.7	139758.4	AVV	300	0.2	12.5
26/05/2016 23:04:18 26/05/2016 23:04:23	N 6768.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 791.4	N 0.0	N 78.7	N 0.0	N 1521.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
27/05/2016 01:26:49 27/05/2016 06:15:33	135.0	37.1	468.8	59.6	322.9	22.2	12.1	1.5	130340.6	AVV	289	0.1	12.0
27/05/2016 16:03:33 27/05/2016 16:03:48	N 4843.5	N 8.8	N 5.3	N 0.0	N 306.2	N 0.6	N 40.1	N 0.1	N 1813.2	SP	0	N 0.1	N 0.9
27/05/2016 16:10:44 27/05/2016 17:18:09	3686.3	8.8	4.0	0.0	200.5	0.6	40.5	0.1	1813.2	MANC AVV	68	0.1	0.9
27/05/2016 22:30:29 28/05/2016 03:32:03	321.5	47.2	377.8	92.9	661.2	51.1	41.0	4.4	319911.0	AVV	302	0.6	27.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
A2A ENERGIEFUTURE - Impianto di San Filippo del Mela - Sezione n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2016 01:00:00 al 01/06/2016 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/05/2016 20:04:03 28/05/2016 20:04:08	N 7699.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 735.4	N 0.0	N 80.3	N 0.0	N 2083.5	SP	0	N 0.1	N 1.1
29/05/2016 10:51:14 29/05/2016 14:37:24	520.5	147.9	0.0	108.1	1256.0	429.9	196.5	8.7	219142.0	MANC AVV	226	0.8	18.2
TOTALI		946.8		1659.0		1206.9		144.2	4980608.0			26.9	411.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	14